

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 19 maja 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (8:00 CEST).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich i średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich i ostrzegawczych (Kłodzko i Borów).

W okresie od 16.05 do 19.05.2025 r. odnotowano następujące dobowe sumy opadów:

- **16/17.05** – opady deszczu maksymalne w zlewni Bobru – 17 mm, Biała Głuchołaska – 14 mm, Nysy Kłodzkiej - 14 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.
- **17/18.05** – opady deszczu maksymalne w zlewni Nysy Kłodzkiej – 30 mm, Bobru – 28 mm, Bystrzycy - 28 mm, Kaczawy - 23 mm, Białej Głuchołaskiej – 22 mm, Kwisy – 21 mm, Widawy – 17 mm, Nysy Łużyckiej - 15 mm, Baryczy – 15 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.
- **18/19.05** – opady deszczu maksymalne w zlewni Bobru – 45 mm, Nysy Łużyckiej - 30 mm, Kwisy – 27 mm, Nysy Kłodzkiej – 23 mm, dorzecza Łaby – 22, Białej Głuchołaskiej – 22 mm, Ślęzy – 21 mm, Bystrzyca – 21 mm, Oławy – 20 mm, Kaczawy – 19 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna: **36 cm** – w zlewni Bobru (Śnieżka) i 16 cm – w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**.

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne**.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 19.05.2025 r. na godz. 06:00 UTC (08:00 CEST)

Zbiorniki rzeka	Odływ śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Pojemność powodz. do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	13,90	14,49	6,097	16,5	21,7	5,2	-	-	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	7,28	13,90	6,606	12,9	16,3	3,4	9,7	287	
Otmuchów Nysa Kłodzka	3,00	7,07	32,267	58,4	129,2	70,8	96,9	137	
Nysa Nysa Kłodzka	30,00	12,30	86,860	65,7	121,7	56,0	34,8	62	
Mietków Bystrzyca	2,00	4,57	36,820	63,0	77,2	14,2	40,4	285	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,78	6,417	10,0	11,4	1,4	4,9	365	
Słup Nysa Szalona	1,07	1,74	2,361	31,0	38,1	7,1	35,7	505	
Bukówka Bóbr	0,55	3,19	9,987	12,8	16,7	3,9	6,7	172	
Sosnówka Czerwinka	0,18	0,67	8,685	10,9	14,8	3,9	6,2	157	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	26,10	29,50	22,693	24,0	50,0	26,0	27,3	105	
Złotniki Kwisa	4,70	4,70	8,170	9,7	12,1	2,4	3,9	164	
Leśna Kwisa	4,00	5,20	6,283	7,0	16,8	9,8	10,5	107	
Lubachów Bystrzyca	1,20	3,40	4,853	4,9	6,8	1,9	2,0	104	
wartości stałe									

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100 %, z wyjątkiem zb. Nysa, który ma około 62 % (tj. ok. 35 mln m³) pojemności powodziowej do wykorzystania. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na **zbiorniku Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grody tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno).
- Na **zbiorniku Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 80 cm poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia etapu usuwania uszkodzonych elementów z dolnego stanowiska przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 31.07.2025 r.

- W związku z zakończeniem w dniu 12.05.2025 r. pomiarów szczelności zapór czołowej i bocznej zbiornika Nysa przez Centrum Technicznej Kontroli Zapór IMGW-PIB w ramach zaleceń po kontroli zbiornika Nysa **od dnia 12.05.2025r. rozpoczęto obniżanie poziomu piętrzenia na zbiorniku Nysa. Przewidywany termin osiągnięcia NPP (Normalnego Poziomu Piętrzenia) na zbiorniku Nysa to przełom maja i czerwca 2025 r. Pracownicy jednostek terenowych RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitorują i weryfikują wszelkie zgłoszenia związane z powyższą sytuacją.**
- Na **zbiorniku Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone, obecnie trwają prace uzupełniające.
- Na **zbiorniku Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- 31 marca 2025 roku zakończyły się prace zabezpieczające suchy zbiornik przeciwpowodziowy **w Stroniu Śląskim na potoku Morawka**. Na miejscu są prowadzone jeszcze prace porządkowe w rejonie zapory i w korycie Morawki.
- **Zbiornik suchy Myślakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.

W związku z organizacją imprezy parady statków, w ramach obchodów „Dni Odry” w dniu **24.05.2025** r. od godz. 13:00 do godz. 15:00 odcinek Odry Wrocławskiej od km 250,2 (Wieża ciśnień) do mostów Piaskowy i Tumski będzie zamknięty dla żeglugi, za wyjątkiem jednostek pływających uczestniczących w paradzie statków w ramach obchodów „Dni Odry” (Komunikat nawigacyjny nr 18/2025).

W związku z zawodami sportowymi „Odra River Cup 2025” w dniu **31.05.2025** r. od godz. 14:00 do godz. 17:00 odcinek Górnej Odry Wrocławskiej od km 249,0 (kładka Zwierzyniecka) do km 250,2 (Wieża ciśnień) będzie zamknięty dla żeglugi (Komunikat nawigacyjny nr 17/2025).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne>

4. **Inne informacje**

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.