



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

HKN.903.176.2025.2

Żyrardów, dnia 16 czerwca 2026 r.

## KOMUNIKAT nr 20

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu **na Stacji Paliw Shell R 1094 w Słabomierzu** ze względu na przekroczenie parametru mikrobiologicznego: **ogólna liczba mikroorganizmów**.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie na podstawie zawiadomienia o przekroczeniu dotyczącego próbki wody pobranej z ww. wodociągu, punkt poboru: kran w pomieszczeniu socjalnym, Stacja Paliw Shell R, ul. Żyrardowska 17, Słabomierz, informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.2294).

Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu. Przegotowania wymaga także woda do: przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

**Uwaga: wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.**

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i sflukiwania toalet.

Zarządca wodociągu prowadzi działania mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w powyższym rozporządzeniu.



Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Łukasz Szymański, PhD, DBA  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie  
ul. Moniuszki 40 | 96-300 Żyrardów  
+48 46 855 32 42  
adres e-mail: [sekretariat.psse.zyrardow@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.zyrardow@sanepid.gov.pl)  
adres e-Doręczeń: AE:PL-80006-48541-RGRID-20