

Suwałki dnia 29.01.2025 r.

Prezydent Miasta Suwałk
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA OBSZARU MIASTA ZA 2024 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach działając na podstawie § 23. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w/s jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. z 2017 poz. 2294/ w ramach prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Suwałkach programu monitoringu jakości wody oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratorów wodociągów przesyła ocenę obszarową jakości wody.

	Nazwa Administratora / Producenta wody	Nazwa Wodociągu	Obsługiwane gminy/ miejscowości	Produkcja wody (m ³ /dobę)	Liczba zaopatrzonej ludności	Jakość wody (stan na 31.12.2023 r.) Sposób uzdatniania i dezynfekcji	Przekroczone Parametry (w ciągu roku) wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie	Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody	Prowadzone postępowanie administracyjne	Działania naprawcze
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Suwałki	Miasto Suwałki	8165	68231	Przydatna do spożycia. Urządzenia uzdatniające: aeratory,	Nie stwierdzono	Nie zgłaszano	Nie dotyczy	Nie dotyczy

	16-400 Suwałki ul. Sikorskiego 14					filtry, sprężarki napowietrzają ce, lampa uv.				
	Szpital Wojewódzki im. dr Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60	Wodociąg Szpitala Wojewódzkie go	Szpital Wojewódzki	140	Woda spożywana czasowo przez pacjentów i personel	Przydatna do spożycia Urządzenia uzdatniające: sprężarki napowietrzają ce	Nie stwierdzono.	Nie zgłaszano	Nie stwierdzono.	Nie stwierdzo o

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach informuje, iż nadzorem objęte są również 3 podmioty produkcyjne wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej (woda wykorzystywana do produkcji i do celów bytowych pracowników – stale korzysta 0 osób):

- Animex Foods Sp. z o.o. Oddział w Suwałkach ul. W. Polskiego 112a ,
- SM „MLEKPOL” w Grajewie, Oddział Zakład Produkcji Mleczarskiej w Suwałkach ul. W. Polskiego 110 C,
- PHU Laktopol Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Nr 1, ul. Wojska Polskiego 110 C.

Po przeanalizowaniu wyników oceny jakości wody za 2024 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach nie stwierdza zagrożeń dla mieszkańców miasta Suwałki w związku z zaopatrzeniem jej mieszkańców w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Suwałkach

Anna Radzewicz

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	79660.135307.155829
Nazwa dokumentu	Suwałki 2024 - ocena obszarowa.pdf
Tytuł dokumentu	Suwałki 2024 - ocena obszarowa
Sygnatura dokumentu	HK.9011.24.2025
Data dokumentu	29.01.2025
Skrót dokumentu	2DD3DC3680287556199841E8183067A1C6256FDD
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	29.01.2025 11:06:53
Podpisane przez	Anna Radzewicz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.126.43.43.

Data wydruku: 28.04.2025

Autor wydruku: Czyżewska Emilia (Kierownik Oddziału)