



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

ONS.HK.903.4.4.2026.DG
Łuków, 2026-08-19

Komunikat nr 1 o stwierdzeniu braku przydatności do spożycia wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Budziska (ujęcie Budziska), gm. Adamów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie informuje, że w badaniach jakości wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Budziska (ujęcie Budziska), gmina Adamów z dnia 13.08.2026 r. (wpływ do PSSE Łuków 19.08.2026 r.) zaopatrującego miejscowości: Władysławów, Kalinowy Dół, Helenów, Dąbrówka, Ernestynów, Turzystwo, Krzówka, Budziska, Konorzatka, Charlejew, Lipiny, Wola Gułowska, Sobiska, Żurawiec, Ferdynandów, Natalin – łącznie 2847 osób, stwierdzono obecność:

enterokoków kałowych w ilości: 2 [jtk/ 100 ml];
w wyznaczonym punkcie zgodności.

Wartości parametryczne dla powyższego parametru mikrobiologicznego wynoszą 0 [jtk, NPL/100 ml].

Woda z powyższego wodociągu nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym woda nie nadaje się do picia, przygotowania napojów i potraw, mycia i płukania owoców oraz warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych, sztućców, do produkcji żywności, a w szczególności dla noworodków, małych dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych i z obniżoną odpornością.

Ponadto woda nie nadaje się również do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg).

Może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania toalet.



Administrator ujęcia wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań oraz zapewnienia zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Elżbieta Poddębniak
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie
/podpisano elektronicznie/



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łukowie
ul. Spółdzielcza 4 21-400 Łuków
+48 25 798 21 96
psse.lukow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-28102-48839-WRCWJ-26