



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

INFORMACJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie z 4 sierpnia 2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej do strefy
zaopatrzenia **KLONÓWIEC** zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości:
Klonówiec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie na podstawie przeprowadzonego
badania kontrolnego wody dostarczanej do strefy zaopatrzenia **KLONÓWIEC** informuje,
że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie **ogólnej liczby
mikroorganizmów w 22°C**.

Stwierdzona niezgodność z wartością parametryczną nie stwarza istotnego zagrożenia dla
zdrowia konsumentów. Monitorowanie tego parametru jest jedynie przydatne w ocenie
stanu sanitarnego systemu dystrybucji, sygnalizując warunki sprzyjające narastaniu
mikroflory, w tym stagnację wody, tworzenie biofilmu.

UWAGA: wodę przeznaczoną do spożycia oraz przygotowania posiłków dla niemowląt
i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością należy przegotować.

Woda nadaje się do spożycia i do celów gospodarczych.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej informacji.

Zdzisław Rzeźniczak
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Lesznie

/dokument podpisany elektronicznie/