



K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie z dnia 23.07.2025 roku

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego w Boczów (gm. Torzym) zaopatrującego miejscowości: Boczów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie, na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., po. 2294), w zakresie parametru żelaza.

Przekroczenia ww. parametru nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą natomiast obniżyć cechy organoleptyczne wody, tj. brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania. **Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.**



Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Sulęcinie
mgr Beata Dziedzic
/dokument podpisany elektronicznie/

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania