



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TORUNIU**


Toruń, dnia 11.09.2025 r.

**Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu
z dnia 11.09.2025 r.**

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z Wodociągu Dziemiony, gm. Chełmża**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje, że w badaniach wody z wodociągu Dziemiony zaopatrującego miejscowości: Bielczyny, Bogusławki, Brąchnówko, Browina, Bocień, Buczek, Drzonówko, Dziemiony, Dźwierzno, Grzegorz, Grodno, Głuchowo, Grzywna, Januszewo, Kielbasin, Kielbasinek, Knapówka, Kończewice, Kuchnia, Kuczwały, Liznowo, Mirakowo, Morczyny, Nawra, Nowa Chełmża, Osiedle pod Kończewicami, Parowa Fałęcka, Pluskowęsy, Skąpe, Sławkowo, Strużal, Szerokopas, Świętosław, Wilanowo, Windak, Witkowo, Zajączkowo, Zalesie, Zelgno, Zelgno, Bezdół, oraz m. Chełmża (ul Dworcowa, Kościuszki, Szymborskiej, Wagonowa) powiat toruński oraz miejscowości Drzonowo powiat chełmno, stwierdzono przekroczenia wartości parametrycznej mętności, żelaza i manganu.

Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)



zastępca
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Toruniu
Katarzyna Kapłanowska

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W TORUNIU

ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń
sekretariat.psse.torun@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/psse-torun

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się pod adresem: www.gov.pl/psse-torun/klauzula-informacyjna