



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach

Komunikat nr 1/Rataje/2026 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o braku przydatności wody do spożycia !

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań jakości próbek wody pobranych w dniu 20 lipca 2026 r. pochodzącej z sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia z ujęciem wody w Ratajach gm. Wąchock - w związku ze stwierdzeniem w badanej próbce liczby bakterii grupy coli = 7 jtk/100 ml oraz liczby enterokoków = 6 jtk/100 ml,

stwierdza brak przydatności wody do spożycia

ze względu na wykrycie obecności bakterii bakterii grupy coli = 7 jtk/100 ml oraz liczby enterokoków = 6 jtk/100 ml,

Teren objęty brakiem przydatności wody do spożycia przez ludzi
miejscowości: **Marcinków, Rataje, Wąchock.**

Woda z kranu **nie może być spożywana** ani używana do przygotowania posiłków, do mycia owoców i warzyw, naczyń kuchennych, mycia zębów, przemywania otwartych ran.

Woda surowa **może być** wykorzystywana do kąpieli, mycia ciała z użyciem mydła, a także do celów gospodarczych takich jak spłukiwanie toalet, mycie podłóg oraz innych celów niezwiązanych ze spożyciem.

Zarządca wodociągu rozpoczął chlorowanie wody oraz działania naprawcze. Zarządca został zobowiązany do zaopatrzenia mieszkańców w wodę zdatną do spożycia z dostępnych źródeł.

Odbiorcy wody będą informowani komunikatami o zmianach jakości wody. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Ewa Dróżdż
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach
/dokument podpisany elektronicznie/

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Starachowicach
Ewa Dróżdż
Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Starachowicach
ul. Żłota 6 | 27-200 Starachowice
+48 41 274 62 67
sekretariat.psse.starachowice@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-96895-90083-UJARB-27