Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie
z 4.11.2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Rąbinek gmina Krzywiń zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Rąbinek.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie na podstawie sprawozdania z badań laboratoryjnych wody ze strefy zaopatrzenia Rąbinek informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie bakterii grupy coli w ilości 21 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml).

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie stwierdza

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Woda nie nadaje się do picia, przygotowania posiłków i napojów, mycia warzyw i owoców, przygotowania żywności dla niemowląt i małych dzieci, mycia zębów, produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, przemywania otwartych ran, pojenia zwierząt domowych i gospodarskich, woda może być wykorzystywana wyłącznie do celów sanitarnych i porządkowych (np. spłukiwania toalet) oraz innych celów gospodarczych o ile nie wiąże się to z jej spożyciem.

Dostawca wody został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.



Komunikat dotyczący jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Piotr Zielonka
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kościanie

/dokument podpisany elektronicznie/