Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim

HŚHK.9020.166.2026
Tomaszów Mazowiecki, 18.11.2026 r.

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim z 18.11.2026 r. skierowany do odbiorców posesji Rękawiec 13 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Mierzno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że w próbce wody pobranej 16.11.2026 r. w ramach kontroli urzędowej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Mierzno stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie liczby Enterokoków jelitowych w punkcie zgodności tj. Rękawiec 13 w ilości 1 jtk/100 ml.

Jakość wody nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 poz. 748) – załącznik nr 1 część A tabela 1 Parametry Mikrobiologiczne. Zgodnie z ww. rozporządzeniem wartość parametryczna liczby Enterokoków jelitowych wynosi 0 jtk/100 ml.

UWAGA!
1.Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków;
2. woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania;
3. woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień;
4. woda może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych, tj. spłukiwania toalet, mycia podłóg.



Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z wymaganiami rozporządzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim

Jadwiga Kaczmarek

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Majowa 1/13, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
+48 (44) 724-45-84, +48 (44) 724-45-84
Mail: sekretariat.psse.tomaszowmazowiecki@sanepid.gov.pl
ePUAP: PSSETomaszowMaz/SkrytkaESP
e-doręczenia: AE:PL-51636-41589-EADSU-29