



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5

tel./fax (23) 697-26-34/(23) 686-29-63 e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl

adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25

REGON 130286990 NIP 5711347812

Działdowo 11 marca 2026 r.

HK.9027.2.27.2026

Pan Mirosław Zieliński
Wójt Gminy Działdowo

ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo

Obszarowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Działdowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757, z późn. zm.), w związku z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2024 r. poz. 2294) oraz w oparciu o okresowe oceny jakości wody, wydaje obszarową ocenę jakości wody na terenie Gminy Działdowo.

Mieszkańcy Gminy Działdowo są zaopatrywani w wodę pochodzącą z 8 wodociągów. Producentem wody jest Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie, 13-200 Działdowo.

1. Wodociąg publiczny Uzdowo- służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1490 osób zamieszkałych w miejscowościach: Uzdowo, Myśłeta, Kramarzewo, Grzybiny. Długość sieci wodociągowej wynosi: 29,62 km i jest wykonana z rur azbestowo-cementowych, żeliwnych, PCV i polietylenu. Dobowa produkcja wody wynosi 134,1 m³/dobę. Metodą uzdatniania wody jest odżelazianie i odmanganianie za pomocą dwustopniowej filtracji na ciśnieniowych filtrach pospiesznych- odżelazianie i odmanganianie za pomocą 3 odżelaziaczy i 3 odmanganiaczy oraz napowietrzanie.

2. Wodociąg publiczny Turza Wielka- służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1536 osób zamieszkałych w miejscowościach: Turza Wielka, Niestoja, Filice, Burkat. Długość sieci wodociągowej wynosi: 37,42 km i jest wykonana z rur PCV i polietylenu. Dobowa produkcja wody wynosi 192,7 m³/dobę. Metodą uzdatniania wody jest odżelazianie i odmanganianie za pomocą dwustopniowej filtracji na ciśnieniowych filtrach pospiesznych- odżelazianie i odmanganianie za pomocą 2 odżelaziaczy i 2 odmanganiaczy oraz napowietrzanie.

3. Wodociąg publiczny Ruszkowo- służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1013 osób zamieszkałych w miejscowościach: Ruszkowo, Mosznica, Lipówka, Jankowice. Długość sieci wodociągowej wynosi: 18,44 km i jest wykonana z rur stalowych, PCV i polietylenu. Dobowa produkcja wody wynosi 87,5 m³/dobę. Metodą uzdatniania wody jest odżelazianie

i odmanganianie za pomocą dwustopniowej filtracji na ciśnieniowych filtrach pospiesznych-
odżelazianie i odmanganianie za pomocą 3 odżelaziaczy i 3 odmanganiaczy oraz napowietrzanie.

4. Wodociąg publiczny Kurki- służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 887 osób zamieszkałych w miejscowościach: Kurki, Kisiny. Długość sieci wodociągowej wynosi: 16,28 km i jest wykonana z rur PCV. Dobowa produkcja wody wynosi 120,7 m³/dobę. Metodą uzdatniania wody jest odżelazianie i odmanganianie za pomocą dwustopniowej filtracji na ciśnieniowych filtrach pospiesznych- odżelazianie i odmanganianie za pomocą 3 odżelaziaczy i 3 odmanganiaczy oraz napowietrzanie.

5. Wodociąg publiczny Gąsiorowo- służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 150 osób zamieszkałych w miejscowości Gąsiorowo. Długość sieci wodociągowej wynosi: 3,18 km i jest wykonana z rur stalowych. Dobowa produkcja wody wynosi 12,8 m³/dobę. Metodą uzdatniania wody jest odżelazianie i odmanganianie za pomocą jednostopniowej filtracji na 2 ciśnieniowych filtrach pospiesznych oraz napowietrzanie.

6. Wodociąg publiczny Gnojno- służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 935 osób zamieszkałych w miejscowościach: Gnojno, Petrykozy, Rywoczyny, Zakrzewo, Gnojenko. Długość sieci wodociągowej wynosi: 24,68 km i jest wykonana z rur PCV. Dobowa produkcja wody wynosi 229,7 m³/dobę. Metodą uzdatniania wody jest odżelazianie i odmanganianie za pomocą dwustopniowej filtracji na ciśnieniowych filtrach pospiesznych - odżelazianie i odmanganianie za pomocą 3 odżelaziaczy i 3 odmanganiaczy oraz napowietrzanie.

7. Wodociąg publiczny Sławkowo- służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 339 osób zamieszkałych w miejscowości Sławkowo. Długość sieci wodociągowej wynosi 1,41 km i jest wykonana z rur azbesto-cementowych, żeliwnych, PCV i polietylenu. Dobowa produkcja wody wynosi 18,7 m³/dobę. Metodą uzdatniania wody jest odżelazianie i odmanganianie za pomocą jednostopniowej filtracji na 2 ciśnieniowych filtrach pospiesznych oraz napowietrzanie.

8. Wodociąg publiczny Wilamowo- służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 708 osób zamieszkałych w miejscowościach: Wilamowo, Pożary, Klęczkowo, Sękowo. Długość sieci wodociągowej wynosi: 16,38 km i jest wykonana z rur PCV. Dobowa produkcja wody wynosi 71,5 m³/dobę. Metodą uzdatniania wody jest odżelazianie i odmanganianie za pomocą jednostopniowej filtracji na 3 ciśnieniowych filtrach pospiesznych oraz napowietrzanie.

Badania jakości wody z wodociągu publicznego Uzdrawo, wodociągu publicznego Turza Wielka, wodociągu publicznego Ruszkowo, wodociągu publicznego Kurki, wodociągu publicznego Gąsiorowo, wodociągu publicznego Gnojno, wodociągu publicznego Sławkowo oraz wodociągu publicznego Wilamowo ramach kontroli urzędowej oraz w ramach kontroli wewnętrznej realizowane były zgodnie z rocznym „Harmonogramem pobierania próbek wody” w zakresie parametrów grupy A i grupy B, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Częstotliwość pobierania próbek wody była zgodna z częstotliwością określoną w rozporządzeniu, dostosowana do wielkości produkcji i liczby odbiorców.

W 2025 r., nie odnotowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody produkowanej przez urządzenia wodociągowe na terenie Gminy Działdowo.

Ocena ogólna jakości wody

Na koniec roku sprawozdawczego 2025, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie wydał okresowe oceny jakości wody dla wodociągu publicznego Uzdowo, wodociągu publicznego Turza Wielka, wodociągu publicznego Ruszkowo, wodociągu publicznego Kurki, wodociągu publicznego Gąsiorowo, wodociągu publicznego Gnojno, wodociągu publicznego Stawkowo oraz wodociągu publicznego Wilamowo stwierdzając w nich przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W załączeniu „Obszarowa ocena jakości wody w 2025” w formie tabelarycznej.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Załącznik:

Obszarowa ocena jakości wody w 2025 roku w wodociągach nadzorowanych przez WSSE/PSSE/GSSE w województwie warmińsko-mazurskim																			Uwagi
Nazwa wodociągu	Nazwa gminy	Nazwa powiatu na terenie którego wodociąg znajduje się	Nazwa producenta wody	Kontrola a	Produkt	Sposób uzdatniania	Dezynfekcja (jeśli jest stosowana)	Nazwy miejscowości zaopatrywanych w wodę z danego wodociągu (lub obiektu publicznego gdy jest to wodociąg indywidualny)	Liczba ludności w wodociągach (stałych mieszkańców)	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody (nazwy parametrów i wartości (średnia/maksymalna))	Czas trwania przekroczenia w dniach (w roku 2025)	Informacja o prowadzonych postępowaniach administracyjnych	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorcę	Przydatność wody do spożycia (stan na koniec roku sprawozdawczego) - przydatna do spożycia/warunkowo przydatna/brak danych	Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze	Nazwa Powiatowej /Granicznej/Woje wodzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej	Uwagi		
1									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Uzdowo	Działdowo	działdowski	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie		KW/PIS 134,1	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie		Uzdowo, Mysięta, Kramarzewo, Grzybiny (4)	1490						przydatna do spożycia		Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie		
Turza Wielka	Działdowo	działdowski	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie		KW/PIS 192,7	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie		Turza Wielka, Niestoja, Filice, Burkat (4)	1536						przydatna do spożycia		Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie		
Ruszkowo	Działdowo	działdowski	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie		KW/PIS 87,5	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie		Ruszkowo, Mosznica, Lipówka, Jankowice (4)	1013						przydatna do spożycia		Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie		
Kurki	Działdowo	działdowski	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie		KW/PIS 120,7	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie		Kurki, Ksiny (2)	887						przydatna do spożycia		Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie		
Gąsiorowo	Działdowo	działdowski	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie		KW/PIS 12,8	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie		Gąsiorowo (1)	150						przydatna do spożycia		Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie		
Gnojno	Działdowo	działdowski	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie		KW/PIS 229,7	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie		Gnojno, Petrykozy, Rywoczyn, Zakrzewo, Gnojno (5)	935						przydatna do spożycia		Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie		
Sławkowo	Działdowo	działdowski	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie		KW/PIS 18,7	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie		Sławkowo (1)	339						przydatna do spożycia		Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie		
Włomowo	Działdowo	działdowski	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie		KW/PIS 71,5	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie		Włomowo, Pozary, Kieczkowo, Krasnoląka (wies), Sękowo (5)	708						przydatna do spożycia		Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie		

Otrzymują:

1. Adresat
(odbiór osobisty)
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo
(odbiór osobisty)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo
(odbiór osobisty)
4. Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Uzdowie, 13-200 Działdowo
(odbiór osobisty)
5. PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
6. PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
7. PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
8. PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
9. a/a

