Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

ONS-HKiŚ.9020.1.104.2026
Bielsko-Biała, 2026-10-31

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej z dnia 31.10.2026 r., dotyczący jakości wody w sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa Komunalnego „Kombest" Sp. z o.o. w Kaniowie przy ul. Młyńskiej 20 z dnia 31.10.2026 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje o wynikach badań próbek wody pobranych w dniu 29.10.2026 r. z sieci wodociągowej administrowanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Kombest" Sp. z o.o. w Kaniowie przy ul. Młyńskiej 20, zaopatrującej w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów w gminie Bestwina oraz miejscowości Dankowice w rejonie ulic: Kaniowska, Nad Łękawką, Maksymiliana Kolbe, Graniczna, Polna oraz miejscowości Stara Wieś w rejonie ulic: Bestwińska, Krucza, Krakowska, Łąkowa, Społeczna, Pielgrzymów, Leszczyńska, Polna, Prosta w gminie Wilamowice:

W jednej próbce pobranej z instalacji wewnętrznej stwierdzono obecność bakterii enterokoki jelitowe. W pozostałych zbadanych próbkach nie stwierdzono obecności: bakterii Escherichia coli, bakterii grupy colli oraz enterokoków jelitowych.

Wobec powyższego uznano, że woda z sieci wodociągowej jw. może być używana do spożycia po uprzednim przegotowaniu za wyjątkiem wody z instalacji wewnętrznej obiektu w którym stwierdzono obecność Enterokoków jelitowych.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa należy używać wody przegotowanej (minimum przez 2 minuty) do takich celów jak: picie, przygotowywanie posiłków, mycie owoców i warzyw nie poddawanych w dalszej kolejności obróbce termicznej, mycie naczyń stołowych, kąpiel osób szczególnie narażonych na ryzyko infekcji (niemowlęta, dzieci do lat 2, osoby poddane immunosupresji).
Do innych celów bytowych woda może być używana bez dodatkowych ograniczeń.



Zlecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
ul. Broniewskiego 21 | 43-300 Bielsko-Biała
+48 33 816 00 12
adres e-mail: psse.bielskobiala@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-58749-44942-JJWDB-11