



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

HKN.903.44.2026
Radom, 2026-01-28

Komunikat nr HKN.4.2026

**w sprawie braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochodzącej z wodociągu lokalnego zaopatrującego Radomski Szpital Specjalistyczny
ul. Tochtermana 1 w Radomiu**


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu informuje, iż na podstawie sprawozdania cząstkowego nr 1.78 z badań próbki wody pobranej w dniu 26.01.2026 r. z wodociągu lokalnego wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli tj. 6 j.t.k. /100 ml wody (najwyższa dopuszczalna wartość 0 j.t.k./100 ml wody) – w punkcie zgodności na sieci wodociągowej tj. kuchnia szpitalna przy ul. Tochtermana 1 w Radomiu.

Woda nieprzydatna do spożycia

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do spłukiwania toalet.



Zarządzający wodociągiem został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Jolanta Wolszczak

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D | 26-601 Radom
+48 345 15 89
adres e-mail: sekretariat.psse.radom@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-13616-27942-VBUVD-19