



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach

NHS.9020.2.36.2026

Identyfikator dokumentu: [501cc85df3bc4dd184362458c66da5eb]

Kielce, 13.08.2026 r.

**Komunikat z dnia 13.08.2026 r.
dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia
skierowany do konsumentów wody z urządzeń wodociągowych wodociągu Wytwórczej
Spółdzielni Pracy „SPOŁEM” w Kielcach ul. Mielczarskiego 93-95, 25-726 Kielce**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach po zapoznaniu się z otrzymanymi w dniu 13.08.2026 r. sprawozdaniami próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 11.08.2026 r. po przeprowadzonych działaniach naprawczych z urządzeń wodociągowych wodociągu Wytwórczej Spółdzielni Pracy „SPOŁEM” w Kielcach ul. Mielczarskiego 93-95, 25-726 Kielce, stwierdził, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne zawarte w zał. Nr 1 część A tabela 1 oraz zał. Nr 1 część C tabela 1 lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.05.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) - tj. Enterokoki jelitowe, Escherichia coli oraz Bakterie grupy coli w ilości 0 jtk/ 100ml.

**W związku z powyższym woda w urządzeń wodociągowych wodociągu Wytwórczej
Spółdzielni Pracy „SPOŁEM” w Kielcach ul. Mielczarskiego 93-95, 25-726 Kielce nadaje
się do spożycia przez ludzi.**

Jednocześnie uchyla się komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielce z dnia 06.08.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzeń wodociągowych wodociągu Wytwórczej Spółdzielni Pracy „SPOŁEM” w Kielcach ul. Mielczarskiego 93-95, 25-726 Kielce.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Kielcach

KIEROWNIK
Sekcji Nadzoru Środowiska Pracy
mgr Marzena Lankowska



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
ul. Skibińskiego 4, 25-819 Kielce
tel.: 41 345 46 22
e-mail: sekretariat.psse.kielce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-56015-74187-BITDD-27