INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie z dnia 9 listopada 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Śrem zaopatrującej w wodę miejscowości: Kawcze, Mechlin, Niesłabin, Zbrudzewo oraz prawobrzeżną część miasta Śrem tj. ulice: Pl. 20 Października, Adamskiego, Baraniaka, Bema, Dąbrowskiego, Dutkiewicza, Farna, Franciszkańska, Głowackiego, Kajetańczyka, Końcowa, Kościuszki, Ks. Popiełuszki, Łazienkowa, Łąkowa, Mała Łazienkowa, Mała Rzeźnicka, Matuszewskiego, Młyńska, Ogrodowa, Parkowa, Piaskowa, Piłsudskiego, Plac Straży Pożarnej, Podgórna, Podwale, Polna, Poprzeczna, Poznańska, Racławicka, Rzeczna, Słoneczna, Stary Rynek, Szewska, Szkolna, Targowa, Tylna, Ustronna, Wawrzyniaka, Wielka Rzeźnicka, Wojciechowskiego, Wschodnia, Wybickiego, Wyszyńskiego, Zielińskiego, Źródlana.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie na podstawie przeprowadzonych badań wody ze strefy zaopatrzenia Śrem informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 ºC > 300jtk/1ml, określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).

Zalecana wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22ºC w wodzie w kranie u konsumenta nie powinna przekraczać 200jtk/1ml.

Stwierdzona niezgodność z wartością parametryczną nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Monitorowanie tego parametru jest jedynie przydatne w ocenie stanu sanitarnego systemu dystrybucji, sygnalizując warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, w tym stagnację wody, tworzenie biofilmu.

Uwaga: w stosunku do grup wrażliwych (niemowlęta, dzieci do lat 2 oraz osoby o znacznie obniżonej odporności) zaleca się przegotowanie wody przeznaczonej do spożycia oraz przygotowania posiłków.

Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze.



Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnej informacji lub komunikatu.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie

Jakub Miąskowiak

Kierownik Oddziału Nadzoru
/dokument podpisany elektronicznie/