Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Przysusze

HK.903.1.9.2026
Przysucha, dnia 27 luty 2026 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gielniów
Pl. Wolności 75
26-434 Gielniów

dot. jakości wody w wodociągu publicznym Zygmuntów, gm. Gielniów

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 757) oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr 903.2.6.2026 z badań próbki wody do spożycia: Nr 1.12 z dnia 22.01.2026 r., Nr BP/97/P/2026 z dnia 26.01.2026 r., Nr LBW.9/n.2026 z dnia 30.01.2026 r. i Nr HKL 00140/2026 z dnia 16.01.2026 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zygmuntów o produkcji wody powyżej 100 m^3/dobę zarządzanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Gielniów, Pl. Wolności 75; 26-434 Gielniów.

Uzasadnienie
W ramach nadzoru nad jakością wody pobrano w dniu 12.01.2026 r. próbkę wody w punkcie monitoringowym: Mieszkanie prywatne Antoniów 67;26-434 Gielniów.
Na podstawie sprawozdań z badań próbki wody do spożycia stwierdzono, że parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne wykonane zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6, spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).
Jednocześnie informuje, że na podstawie sprawozdania z badań próbki wody do spożycia Nr 1.12 z dnia 22.01.2026 r. stwierdzono zaniżoną wartość parametrów: magnezu – 2,7 mg/l (norma 7 - 125 mg/l) i twardości - 46,4 mg/l (norma 60 – 500 mg/l). Zgodnie z załącznikiem Nr 1, pkt D, odnośnik 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) *„(…) wartość zalecana ze względów zdrowotnych - oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne”).*
Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Zygmuntowie wydano w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.
Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Przysusze
Kierownik Sekcji Epidemiologii
mgr Monika Jakubczyk
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przysusze
ul. Szkolna 7 | 26-400 Przysucha
+48 48 675 24 22
adres e-mail: sekretariat.psse.przysucha@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-91665-42335-THWBB-20

Otrzymują jako strony w sprawie:
1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:
1. Strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-przysucha