



KOMUNIKAT nr 5

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Bogumitów w miejscowościach: Miłowice, Rościce, Rusocice, Janików oraz Bogumitów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach informuje, że w badaniach wody z wodociągu publicznego Bogumitów zaopatrującego miejscowości: Miłowice, Rusocice, Rościce, Janików oraz Miłowice w gminie Żary powiat żarski, stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej żelaza.

Może to powodować pogorszenie cech organoleptycznych wody, w szczególności jej wyglądu oraz smaku, jednak nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia**. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

