

Szczecin, 18-09-2026 r.

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: numer postępowania OSZ.Z-15.2431.4.2026.AIW

Nazwa postępowania:

Wykonanie konserwacji, przeglądów oraz napraw centrali telefonicznej, sieci teleinformatycznej oraz systemu telewizji przemysłowej będących na wyposażeniu Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1: Rejon Nowogard – ul. Górna 2/2, 72-200 Nowogard (1 lokalizacja).

Zadanie nr 2: Rejon Koszalin – ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin (2 lokalizacje).

Zadanie nr 3: Rejon Wałcz – Wałcz ul. Kołobrzeska 33 78-600 Wałcz (2 lokalizacje).

Zadanie nr 4: Rejon Stargard - ul. Bydgoska 13/15; 73-110 Stargard (2 lokalizacje).

Zadanie nr 5: Rejon Szczecin- ul. Pomorska 47, Szczecin (1 lokalizacja).

Zamawiający informuje, iż do postępowania nr OSZ.Z-15.2431.4.2026.AIW wpłynęły pytania:

Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość uzupełnienia dokumentacji ofertowej o szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia poszczególnych systemów i obiektów, w szczególności liczby oraz rodzaju urządzeń?

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający może jednoznacznie określić, które czynności i prace objęte są wynagrodzeniem ryczałtowym, a które będą realizowane na podstawie odrębnej wyceny i zlecenia?

Pytanie nr 3: Czy w przypadku prac wykraczających poza standardowy zakres przeglądów i konserwacji możliwe będzie ich każdorazowe rozliczenie na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego wyceny?

Pytanie nr 4: Czy w przypadku braku możliwości przekazania powyższych danych przewidują Państwo możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w poszczególnych obiektach?

Pytania nr 5: Czy w przypadku przeprowadzenia wizji lokalnej możliwe będzie ograniczenie jej zakresu do lokalizacji, dla których nie jest możliwe ustalenie zakresu prac na podstawie dokumentacji?

Poniżej odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Odpowiedź Zamawiającego:

1) Zadanie nr 1: Rejon Nowogard

Zgodnie z zapisami OPZ, postępowanie dotyczy konserwacji centrali telefonicznej Alcatel - Lucent 8039 Premium, sieci i okablowania strukturalnego: liczba abonentów telefonicznych podłączonych do poszczególnych central – 3.

2) Zadanie nr 2: Rejon Koszalin

a) GDDKiA Rejon Koszalin – ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin:

4 kamery zewnętrzne umieszczone na wysokości od 4m do 5m
4 kamery wewnętrzne umieszczone na wysokości około 2,5m
1 rejestrator cyfrowy 5 w 1
1 monitor
1 centrala telefoniczna (podłączone 8 aparatów telefonicznych cyfrowe/systemowe)
1 abonament podłączony do centrali
22 czujniki ruchu umieszczone na około 2,5 m

b) Obwód Drogowy Malechowo – 76-142 Malechowo 27A

Liczby kamer - **6** oraz rejestratorów znajdujących się w poszczególnych obiektach - **1**.
Liczby abonentów telefonicznych podłączonych do poszczególnych central – **1**.
Liczby czujników zewnętrznych – **3**.
Liczba czujników wewnętrznych – **9**
Wysokość montażu:
kamera zewnętrzna – 3,50m - 6,00m
czujniki zewnętrzne- 2,80m
czujniki wewnętrzne – 2,80m

3) Zadanie nr 3: Rejon Wałcz

1. Aparaty telefoniczne:
a) OD Wałcz ul. Kołobrzeska 35: 2 aparaty telefoniczne;
b) Rejonu Wałcz ul. Kołobrzeska 33: 7 aparatów telefonicznych
2) System telewizji przemysłowej:
- rejestrator DIGIMASTER DR16H;
- kamera kopułowa cyfrowa kolorowa D-max-521F – 1szt – Rejon Wałcz ul. Kołobrzeska 33 – II piętro;
- kamera BCS -2 szt – Rejon Wałcz ul. Kołobrzeska 33 (parter, I piętro);
- kamera D-max seria DCC-521F – szt. 2 – Rejon Wałcz;
- kamera D-max seria DCC-521F – szt.4 – OD Wałcz;
- switch NV-108S/P+ 8 portów POE 10/100 Mb/s

Zgodnie z zapisem w OPZ:

Zadanie nr 3: Rejon Wałcz – Wałcz ul. Kołobrzeska 33 78-600 Wałcz (2 lokalizacje)

pkt a) 5. Utrzymanie i konserwacja systemu telewizji przemysłowej - zakres obowiązuje od podpisania umowy do 31.12.2026 r.; od 01.01.2027 r. zakres czynności z wyłączeniem pkt. 5.

4) Zadanie nr 4: Rejon Stargard

1) Liczby kamer oraz rejestratorów znajdujących się w poszczególnych obiektach:

rejestrator 1 szt., system analogowy kamery dzień noc DCC 521 FD w obudowie: sztuk 8 sztuk, rejestrator DR8H dvd 8 kanałów i monitor 19 LCD 1 szt.

2) Liczby abonentów telefonicznych podłączonych do poszczególnych central – 1.

3) Liczby czujników, central alarmowych, sygnalizatorów, ekspanderów oraz pozostałych elementów systemów:

- centrala alarmowa HS2064 sztuk 1;
- moduł GSM 3G 2080;
- moduł odbiornika radiowego o komunikacji dwukierunkowej Host2;
- czujnik bezprzewodowy PG 8904 – szt. 12;
- klawiatura bezprzewodowa HS2LCDWF 2 szt.;
- sygnalizator zewnętrzny PG 8917 szt. 1;
- sygnalizatorów wewnętrzny MOS - 2 szt. 1;
- cyfrowa czujka podczerwieni LC -100 szt. 1;
- bezprzewodowa czujka dualna PG 8984 P szt. 8

5) Zadanie nr 5: Rejon Szczecin

Zgodnie z zapisami OPZ, postępowanie dotyczy konserwacji centrali telefonicznej Alcatel Omni PCX Office OXO wraz z aparatami telefonicznymi:

- liczba aparatów telefonicznych analogowych: 6
- liczba aparatów telefonicznych cyfrowych: 5

Pytanie nr 2

Odpowiedź Zamawiającego:

Czynności i prace objęte są wynagrodzeniem ryczałtowym: przeglądy i konserwacje:

a) dla zadania nr 1 Rejon Nowogard: w okresie obowiązywania umowy przewiduje się wykonanie: 8 cykli przeglądów i czynności konserwacyjnych centrali zgodnie z częstotliwością: 4 razy w roku (1 raz na kwartał);

b) dla zadania nr 2 Rejon Koszalin: w okresie obowiązywania umowy przewiduje się wykonanie: 8 cykli przeglądów i czynności konserwacyjnych centrali zgodnie z częstotliwością: 4 razy w roku (1 raz na kwartał);

c) dla zadania nr 3 Rejon Wałcz: w okresie obowiązywania umowy przewiduje się wykonanie: 2 cykli przeglądów i czynności konserwacyjnych centrali zgodnie z częstotliwością: 1 raz w roku;

d) dla zadania nr 4 Rejon Koszalin: w okresie obowiązywania umowy przewiduje się wykonanie: 8 cykli przeglądów i czynności konserwacyjnych centrali zgodnie z częstotliwością: 4 razy w roku (1 raz na kwartał);

e) dla zadania nr 5 Rejon Szczecin: w okresie obowiązywania umowy przewiduje się wykonanie: 4 cykli przeglądów i czynności konserwacyjnych zgodnie z częstotliwością: 2 razy w roku.

Czynności, które będą realizowane na podstawie odrębnej wyceny i zlecenia:

Wykonywanie napraw i dodatkowe zakupy części lub podzespołów; po stwierdzeniu usterek Wykonawca sporządzi kalkulację szczegółową dla danego elementu robót, kalkulacja będzie zawierać koszty materiałów, Wykonawca zrealizuje prace naprawcze na pisemne polecenie Zamawiającego. Zgodnie z zapisami OPZ: w przypadku zużycia części lub awarii urządzeń Zamawiający ponosi jedynie koszty części wraz z ich dostarczeniem, bez kosztów ich wymiany. W formularzach ofertowych Wykonawca wycenia 1 roboczogodzinę naprawy w okresie obowiązywania umowy (Zamawiający przyjął szacunkową ilość godzin napraw w okresie obowiązywania umowy).

Pytanie nr 3

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, każdorazowo Wykonawca sporządza kalkulację do akceptacji Zamawiającego, Wykonawca Wykona prace naprawcze na pisemne polecenie Zamawiającego.

Pytanie nr 4

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej dla prawidłowego określenia zakresu prac. Wizja lokalna jest możliwa po uprzednim umówieniu:

Zadanie nr 1 Rejon Nowogard – kontakt tel. 91 392 17 30.

Zadanie nr 2 Rejon Koszalin – kontakt Angelika Gan tel. 94 345-52-62.

Zadanie nr 3 Rejon Wałcz – kontakt Ewa Kołosowska tel. 67 258 24 71.

Zadanie nr 4 Rejon Stargard – kontakt Kierownik Służby Mariusz Kiedos tel. 694 464 487 lub Zastępcę Kierownika Rejonu Stargard tel. 532 515 118.

Zadanie nr 5 Rejon Szczecin – kontakt Aldona Wotalska tel: 91 46 47 110.

Pytanie nr 5

Odpowiedź Zamawiającego

Wizja lokalna nie jest obowiązkowa. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń związanych z przeglądami oraz konserwacją oraz sposobem przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowej stawki ryczałtowej odpowiada wyłącznie Wykonawca. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert na wybrane zadania.

Termin składania ofert ulega zmianie: 25.09.2026 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem
Wojciech Choziak
Zastępca Dyrektora Oddziału ds.
Zarządzania Drogami

