



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W WEJHEROWIE**

Wejherowo, dnia 09.10.2025r.

HŚ.9022.1.484.2025.AZ

**KOMUNIKAT NR 70/2025**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie  
o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Reszki (gm. Wejherowo) zaopatrującego miejscowości Reszki,  
Nowy Dwór Wejherowski, Zbychowo - Wyspowo, Gniewowo, Bieszkowice.**

Na podstawie otrzymanego w dniu 09.10.2025r. sprawozdania z badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej do analiz laboratoryjnych w dniu 07.10.2025r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Reszki ze względu na obecność bakterii grupy coli do 10 jtk w 100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu parametru Escherichia coli i enterokoki.

**Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu**

- **Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń.**
- **Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.**
- **Woda bez przegotowania może być stosowana jedynie do codziennej higieny osobistej, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet.**

Trwają prace mające na celu przywrócenie właściwej jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Podmiot odpowiedzialny za jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ww. wodociągu przekazuje odbiorcom usług przedmiotowy komunikat oraz pisemną informację o podejmowanych i planowanych działaniach naprawczych ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

*Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Wejherowie*

*Barbara Hewelt  
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

Otrzymują:

I. Jako strony w sprawie (za potwierdzeniem odbioru):

1. Wójt Gminy Wejherowo  
ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo

II. Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie  
ul. Fryderyka Chopina 11, 84-200 Wejherowo  
2. aa.

Podstawa prawna:

§ 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

---

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie**

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3

e-Doręczenia: AE:PL-68269-21444-JEWSW-24

tel. (58) 677-79-01, fax (58) 677-79-03, e-mail [psse.wejherowo@sanepid.gov.pl](mailto:psse.wejherowo@sanepid.gov.pl)