



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach

HKN.903.20.9.2026

Siedlce, 2026-09-21

INFORMACJA

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SIEDLCACH

z dnia 21.09.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu **Domanice, gmina Domanice**.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach informuje, że w badaniach próbki wody pobranej do analiz laboratoryjnych w dniu 21.09.2026 r. z punktu zgodności wodociągu Domanice stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej dla chloru wolnego tj.:

- Szkoła Podstawowa w Domanicach Kolonii 18, 08 – 113 Domanice, kuchnia, kran – wynik **2,6 mg/l**.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) wartość parametryczna dla chloru wolnego w punkcie czerpalnym w kranie u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami, wynosi **0,3 mg/l**.

Chlor wolny w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi może powodować pogorszenie smaku i zapachu wody, a także podrażnienia skóry, oczu oraz błon śluzowych jamy ustnej i gardła.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Joanna Like

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Siedlcach
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31 | 08-110 Siedlce
+48 25 644 20 40
sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-14097-14217-UHTAE-30