



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wolsztynie

Wolsztyn, 25 sierpnia 2022 r.

ON-HK.9011.1.12.2022

Burmistrz Wolsztyna
ul. Rynek 1
64-200 Wolsztyn

**Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w okresie
1 stycznia – 30 czerwca 2022 r. z wodociągu miejskiego Wolsztyn zlokalizowanego na
terenie gminy Wolsztyn**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.),
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody, a także po podjętych w tym czasie działaniach naprawczych dokonał okresowej oceny jakości wody wodociągu miejskiego Wolsztyn wraz z szacowaniem ryzyka zdrowotnego konsumentów.

Próby wody zostały pobrane zgodnie z harmonogramem w wyznaczonych punktach zgodności. Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonują laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz inne laboratoria posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz zostały zatwierdzone przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

niepodlega

POLECA
ATULEGIE ODRĘKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
ul. Drzymały 16 | 64-200 Wolsztyn
Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej
tel. 68 384 20 23
sekretariat.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl |
higiena.komunalna.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl
NIP 923-10-20-786 | REGON 000307448
BDO 000394230
www.gov.pl/web/psse-wolsztyn
/PSSEWolsztyn/SkrytkaESP

Na podstawie sprawozdań z badań analizowanych w ocenianym okresie, w próbach wody pobranych z wodociągu miejskiego Wolsztyn nie stwierdzono występowania stałych lub utrzymujących się przekroczeń żadnego z badanych parametrów.

Informacje na temat jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na wodociągu miejskiego Wolsztyn

Producent wody	Nazwa wodociągu	Przekroczenie wartości dopuszczalnych parametrów	Prowadzone postępowanie administracyjne i działania naprawcze	Ocena jakości wody
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie	Wodociąg miejski Wolsztyn	Nie stwierdzono	Nie prowadzono	Przydatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie przekazuje niniejszą ocenę do publicznej wiadomości.

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisów § 26 oraz § 27 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) konsumenci winni uzyskiwać informacje o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub z komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej urzędu gminy oraz na stronie internetowej administratora wodociągów. Informacja winna zawierać m.in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniami zdrowotnymi i zaleceniami mającymi na celu minimalizację zagrożeń dla zdrowia ludzkiego.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Wolsztynie

Krystyna Wyrwa
p.o. Kierownika Oddziału Nadzoru

Otrzymują:

1. Adresat – wysłano listem poleconym
2. a/a

D.R.