



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim

KOMUNIKAT nr 21 z dnia 29 maja 2026 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu
publicznego Sulejówek SUW I zaopatrującego ulicę: **Plac Czarnieckiego**.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim po zapoznaniu się z cząstkowymi wynikami badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 26 maja 2026 r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy coli.

W związku z powyższym woda jest warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim.

Powyzsza informacja obowiazuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

mgr inż. Małgorzata Ładno
z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



**Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku
Mazowieckim**

Plac Jana Kilińskiego 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Tel.: +48 25 758 22 32

adres e-mail: sekretariat.psse.minskmazowiecki@sanepid.gov.pl