

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE

Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 632439052 | tel. 632464976, 632464967  
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl  
higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl  
www.gov.pl/web/psse-konin  
/PSSE-Konin/skrytka  
e-Doręczenia: AE: PL-82979-14657-FSHUE-30

ul. Stanisława Staszica 16  
62-500 Konin  
NIP 6651743952  
REGON 000778188-00024  
BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.106.2025

Konin, dnia 13 marca 2025 r.

## Ocena okresowa jakości wody na pływalni znajdującej się przy Hotelu „Niagara” Węglew Kolonia, ul. Bukowa 14 za okres od 01.02.2025 r. do 28.02.2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) dokonał okresowej oceny jakości wody na pływalni w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody wykonanych:

- w ramach kontroli wewnętrznej przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa z siedzibą w Pszczynie wg sprawozdań z badań Nr:
  - SB/09402/02/2025, SB/09527/02/2025, SB/09528/02/2025 z dnia 05.02.2025 r.;
  - SB/09827/02/2025 z dnia 06.02.2025 r.;
  - SB/12798/02/2025 z dnia 13.02.2025 r.;
  - SB/15488/02/2025, SB/15496/02/2025, SB/15259/02/2025 z dnia 19.02.2025 r.
- w ramach kontroli urzędowej przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie wg sprawozdanie z badań nr B-18-21/2025 z dnia 21.02.2025 r.;

Analiza powyższych sprawozdań wykazała, iż woda **w niecce jacuzzi i niecce basenu** odbiegała od wymagań fizykochemicznych określonych w załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach w zakresie parametru **utlenialność**. Przeprowadzone badania wskazują na brak stabilności omawianego parametru – wyniki badań naprzemiennie wykazały wartość w normie oraz wartość przekroczoną. Właściciel zobowiązał się do monitorowania wyżej opisanej sytuacji, a w razie konieczności wdroży działania naprawcze.

Utlenialność to wskaźnik określający zawartość łatwo utleniających się substancji organicznych. Jest to parametr, który w krótkim czasie pozwala określić stopień zanieczyszczenia wody basenowej. Podwyższona wartość tego parametru świadczy o nieprawidłowościach w procesie oczyszczania wody.

Przekroczenie ww. parametru nie stanowiło bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia osób kąpiących się, wskazuje jednak na potrzebę wyregulowania procesów uzdatniania wody.

Poza opisanym wyżej przypadkiem woda spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załączniku nr 1 i 2 tabela A i B cytowanego rozporządzenia.

Mając powyższe na uwadze woda w **niecce** basenu i nience jacuzzi w okresie od 01.02.2025 r. do 28.02.2025 r. była **przydatna do kąpieli**.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Koninie  
Agnieszka Dybała-Kamińska  
/podpisano elektronicznie/

**Otrzymują:**

1. Tomasz Szymański P.H.U. „Niagara” Węglew Kolonia, ul. Bukowa 14, 62-590 Golina.
  2. aa.
- DS

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	cd5bf590a3fc43699776acfafa7396b6	
Nazwa dokumentu	2.ON-HK.9020.1.106.2025 Ocena Niagara luty.pdf	
Tytuł dokumentu	2.ON-HK.9020.1.106.2025 Ocena Niagara luty	
Skrót dokumentu	bdca61ce2394de53be35e5b73f14e75332174e3d757199446eabe1c76253c5fa	
Wersja dokumentu	1.2	
Data dokumentu	2025-03-12	
Podpis	Podpisany przez	PPIS w Koninie Agnieszka Dybała-Kamińska
	Stanowisko podpisu	Agnieszka Dybała-Kamińska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie) PSSE w Koninie
	Data podpisu	2025-03-13
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 21.7.19	
Data wydruku	2025-03-13	
Autor wydruku	Stasikowska Daria	