



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 66**

PSK.9020.20.19.2024

Stalowa Wola, 31.12.2024 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

dot. wodociągu dla SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli,
za okres od 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 22 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po analizie danych zawartych w protokołach pobrania próbek wody i sprawozdaniach z badań wody, prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody z wodociągu dla SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4 oraz sprawozdaniach z badań wody, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
13.03.2024 r.	SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli – kuchnia szpitalna	-	K/0/03/2024/127/FM/1 z dnia 19.03.2024 r.	GBA POLSKA Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa
19.06.2024 r.	SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli – Oddział Okulistyczny	-	K/0/06/2024/239/M/1 z dnia 24.06.2024 r.	GBA POLSKA Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa
30.09.2024 r.	SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli – Hydrofornia	PSK.9020.18.4.2024	POL/HK.9052.1.76.2024 z dnia 03.10.2024 r.	PSSE w Stalowej Woli, Oddział Laboratoryjny Pracownia Higieny Komunalnej, ul. Niezłomnych 66
20.11.2024 r.	SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli – kuchnia szpitalna	-	K/0/11/2024/96/FM/1 z dnia 28.11.2024 r.	GBA POLSKA Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa
04.12.2024 r.	SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli – kuchnia szpitalna	-	K/0/12/2024/48/F/1 z dnia 09.12.2024 r.	GBA POLSKA Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

**informuje
o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu
dla SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.**

UZASADNIENIE

Przeprowadzone analizy sprawozdań z badań próbek wody, pobranych od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w ramach prowadzonego przez PPIS w Stalowej Woli nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia oraz sprawozdań z badań próbek wody, pobranych przez GBA POLSKA Sp. z o. o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej przez SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4 z wodociągu dla SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4 wykazały, iż jakość wody pod względem: mikrobiologicznym, chemicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym w badanym zakresie odpowiadała wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), za wyjątkiem 1 próbki wody, pobranej w listopadzie br., w której stwierdzono przekroczenie zalecanej wartości parametru mętności. Przekroczenie to miało charakter incydentalny, a producent wody w krótkim czasie podjął działania naprawcze. W dniu 04.12.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano dodatkową próbkę wody w zakresie kwestionowanego parametru. Przeprowadzona analiza próbki wody wykazała, że jej jakość w badanym zakresie, odpowiadała wymogom ww. rozporządzenia.

Ocenę jakości wody z wodociągu dla SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757).

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Stalowej Woli
lek. med. Stanisław Pieprzny

Otrzymują :

1. Prezydent Miasta Stalowej Woli
ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola,
 2. a/a.
- IL