

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Białystok, 26 sierpnia 2026 r.

Znak sprawy HK.903.509.2026

KOMUNIKAT Nr HK/96/K/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie z indywidualnego ujęcia wody Dobrzyniówka zaopatrującego miejscowości:

Dobrzyniówka, Folwarki Małe, Folwarki Wielkie, Folwarki Tylwickie

stwierdzono w jednej próbce wody przekroczenie normatywów higienicznych w zakresie:

- manganu – 79 mg/l NH_4 ,
- jonu amonu – 0,61 $\mu\text{g/l}$,
- bakterii grupy coli – 2 NPL/100 ml wody.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C w tabeli 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) wartość jonu amonu nie powinna przekraczać 0,50 mg/l, a wartość manganu nie powinna przekraczać 50 $\mu\text{g/l}$.

Przekroczone wartości jonu amonu i manganu w wodzie mogą wpływać na zmianę jej właściwości organoleptycznych (pogarszają wygląd i smak wody), nie stwarzają jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Ponadto zgodnie z załącznikiem Nr 1 część C tabela 1 ww. rozporządzenia dopuszcza się pojedyncze bakterie grupy coli poniżej 10 NPL/100 ml wody, przy jednoczesnym wykluczeniu obecności w badanej próbce *Escherichia coli* i entetokoków jelitowych.

Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS), mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić ostudzenia.

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

Zarządca ww. ujęcia wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań



2 min

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białymstoku**

Urszula Połowianiuk

Specjalista epidemiolog

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/