

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup agregatu prądotwórczego przeznaczony do awaryjnego zasilania budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.

Agregat prądotwórczy musi spełniać minimalne wymagania techniczne (Zamawiający dopuszcza złożenie oferty o parametrach zespołu prądotwórczego wyższych lub równoważnych)

- 1) agregat fabrycznie nowy;
- 2) obudowa wyciszona malowana proszkowo;
- 3) rozruch automatyczny z układem SZR
- 4) agregat przystosowany do pracy we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturze otoczenia od -25 0C do +450C; przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych;
- 5) Agregat prądotwórczy powinien posiadać następujące cechy:
 - a) minimalna moc znamionowa PRP 48 kW;
 - b) napięcie znamionowe 400 V/230 V – 50 Hz
 - c) agregat wyposażony w system kontroli AVR (pełna stabilizacja napięcia);
 - d) silnik wysokoprężny chłodzony cieczą;
 - e) paliwo- olej napędowy;
 - f) wyłącznik awaryjny STOP
 - g) akumulator rozruchowy 100 Ah
 - h) mikroprocesorowy układ sterowania
 - i) wskaźniki parametrów elektronicznych i mechanicznych
 - j) tłumik spalin z kompensatorem drgań
 - k) panel obsługi w języku polskim;
 - l) wibroizolatory,
 - m) uchwyty załadunkowe,
 - n) minimalna pojemność zbiornika paliwa 200l.

2. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- 1) posiadający wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie RP,
- 2) płyny eksploatacyjne (bez paliwa)
- 3) pełne zabezpieczenie silnika, prądnicy – wyłącznik mocy
- 4) układ SZR110A stycznikowy 3P do wewnątrz budynku
- 5) szkolenie osób wyznaczonych do obsługi agregatu prądotwórczego w siedzibie Zamawiającego,

3. Wymagania dotyczące gwarancji:

- 1) minimalny okres gwarancji 24 miesiące wraz z przeglądem serwisowym po pierwszym roku,
- 2) czas reakcji serwisu Wykonawcy, mającego na celu podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych awarii lub usterek w okresie gwarancji ma wynosić 24 godziny licząc od chwili zgłoszenia,
- 3) serwis Wykonawcy zobowiązany jest do usunięcia wszelkich stwierdzonych awarii lub usterek w okresie gwarancji w terminie do 14 dni licząc od daty zgłoszenia. Termin może zostać wydłużony za zgodą Zamawianego na wniosek Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia nn. agregat prądotwórczy:

- 1) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru przedmiotu umowy z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem przy czym kontakt z Zamawiającym może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach od 7.30 do 15.30;
- 2) Gwarancja na oferowany agregat powinna obejmować wszystkie podzespoły łącznie z silnikiem, prądnicą , sterownikiem, zgodnie z zaleceniami producenta;

- 3) Agregat powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim;
- 4) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny powinien znajdować się na terytorium Polski (do oferty należy dołączyć wykaz punktów serwisowych);
- 5) Wykonawca podczas przekazywania przedmiotu umowy, przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji agregatu dokona praktycznego uruchomienia i sprawdzenia poprawności pracy agregatu, a także przekaże całą dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy;
- 6) Wykonawca przedstawi oryginalne karty katalogowe lub oświadczenia producenta lub generalnego importera dotyczące przedmiotu umowy, w tym silnika agregatu, prądnicy agregatu, w tym dane opisujące dokładny zakres oraz częstotliwość przeglądów;
- 7) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach od 7.30 do 15.30.