



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w PUCKU**

Puck, dnia 19 listopada 2025 r.

KOMUNIKAT z dnia 19 listopada 2025 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdza
brak przydatności wody do spożycia z wodociągu Mosty.**


Dnia 19 listopada 2025 r., na podstawie uzyskanego wyniku badania wody i stwierdzonego zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody tj. obecność bakterii *Escherichia coli* oraz bakterii grupy coli, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w wydzielonej części wodociągu Mosty obejmującej ulicę Kasztanową nr 2B, 2A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16A, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28A, 28B, 29, 30, 31, 33, 35 i 37 oraz ulicę Gdyńska nr 13 w miejscowości Mosty.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku informuje, że w w/w strefie woda:

- nie nadaje się do spożycia oraz celów gospodarczych
- nadaje się tylko i wyłącznie do spłukiwania sanitariatów.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO Sp. z o.o., ul. Chrzanowskiego 44, 81-198 Kosakowo zostało zobowiązane do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań sanitarnych.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
w Pucku
Piotr Madej