

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej  
Bielsko-Biała, 30.04.2026 r.  
ONS-HP.9020.41.2026

**Izba Administracji Skarbowej w Katowicach**  
ul. Damrota 25, 40-022 Katowice

### **DECYZJA nr 630.2026**

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 104, art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) oraz art. 207 § 2, art. 214 § 1 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1, § 32, § 37 ust. 1 pkt 1, § 111 oraz załącznik nr 3 - § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu protokołu kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniach 20, 27, 31.03.2026 r. w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25, 40-022 Katowice – obiekt kontrolowany:

### **NAKAZUJE**

1. Zapewnić odpowiednią wymianę powietrza w pomieszczeniu socjalnym pracowników nr (przy sekretariacie) - II piętro.
  2. Zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny urządzeń klimatyzacyjnych, w pomieszczeniach pracy:
    - a) pomieszczenie biurowe nr - II piętro,
    - b) pomieszczenie biurowe nr - III piętro.
  3. Zapewnić odpowiednią wymianę powietrza w pomieszczeniu biurowym nr - III piętro.
- w terminie do 30 czerwca 2026 roku.**
4. Umarza postępowanie w część dotyczącej nieprawidłowości stwierdzonej w pkt III. 3. ppkt A. lit. a-f protokołu kontroli Nr 65.ONS.HP.2026 z dnia 31.03.2026 r.

Do wykonania niniejszej decyzji zobowiązana jest strona: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice

### **UZASADNIENIE**

Kontrola sanitarna przeprowadzona w zakładzie w dniach 20, 27 i 31.03.2026 r. ujawniła następujące uchybienia:

- brak odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniu socjalnym pracowników nr przy sekretariacie - II piętro – **pkt 1**, co narusza przepisy:
  - § 111 oraz załącznik nr 3 - § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pomieszczenia higienicznosanitarne powinny być wentylowane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami.

Brak odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniu higienicznosanitarным pracowników uniemożliwia utrzymanie właściwego poziomu higieny pracy w zakładzie pracy.

– niewłaściwy stan sanitarno-techniczny urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach pracy, brak odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniu pracy: II piętro pomieszczenie biurowe nr           – niesprawna klimatyzacja (urządzenie nie działa), pomieszczenie biurowe nr           – niesprawna klimatyzacja (nie chłodzi), pomieszczenie biurowe nr           – brak odpowiedniej wymiany powietrza – **pkt 2 lit. a,b, pkt 3**, co narusza przepisy:

- art. 207 § 2, art. 214 § 1 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
- § 15 ust. 1, § 32, § 37 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowiązany zapewniać pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników. Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności w pomieszczeniach pracy należy zapewnić m. in. wymianę powietrza.

W pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana powietrza wynikająca z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych. W przypadku zastosowania systemu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej należy zapewnić: odpowiednią konserwację urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w celu niedopuszczenia do awarii.

Brak odpowiedniej wymiany powietrza, niewłaściwy stan techniczny urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach pracy uniemożliwia utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Ustalony w protokole stan faktyczny jest bezsporny, bowiem Strona nie wniosła żadnych uwag do protokołu kontroli 65.ONS-HP.2026 z dnia 31.03.2026 r.

W związku z tym, pismem z dnia 02.04.2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej wszczął postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

W toku postępowania strona pismem z dnia 22.04.2026 r. wniosła prośbę o wcześniejszą kontrolę z uwagi na usunięcie części nieprawidłowości stwierdzonych w protokole kontroli nr 65.ONS-HP.2026 z dnia 31.03.2026 r. W dniu 28.04.2026 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą, w trakcie której stwierdzono, że strona zapewniła właściwy stan sanitarno-techniczny urządzeń w pomieszczeniach higienicznosanitarnych pracowników tj. usprawniono pisuar w toalecie męskiej - pomieszczenie nr           (parter); wymieniono umywalkę, usprawniono pisuar w toalecie męskiej - pomieszczenie nr           (I piętro); wymieniono umywalkę, usprawniono ustęp w toalecie ogólnodostępnej - pomieszczenie nr           (I piętro); zdemontowano niesprawne umywalki w przedsiionku toalety ogólnodostępnej -

pomieszczenie nr        przy sekretariacie (II piętro); wymieniono dwie umywalki w toalecie damsko-męskiej - pomieszczenie nr        (II piętro); zamontowano kratkę wentylacyjną wentylacji grawitacyjnej w części gospodarczo-socjalnej - pomieszczenie nr        (III piętro).

W związku z powyższym postępowanie w tym zakresie stało się bezprzedmiotowe i jako takie podlega umorzeniu w tej części na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej mając powyższe na uwadze orzeka jak w osnowie.

W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania decyzji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej działając na mocy art. 2 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2026 r. poz. 268) wdroży wobec osoby odpowiedzialnej za wykonanie decyzji postępowanie egzekucyjne, w szczególności na mocy art. 119 wyżej wymienionej Ustawy, zastosuje środki przymusu w postaci grzywny.

#### **POUCZENIE**

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Odwołanie powinno być wniesione za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, w wyniku czego brak będzie możliwości weryfikacji decyzji w administracyjnym toku instancji oraz zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

*/dokument podpisany elektronicznie/*

#### Otrzymuje:

1. Adresat (e-Doręczenia)
2. ONS-HP/DM aa