



KOMUNIKAT Nr 5/2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie

z dnia 9 lipca 2025 r.

w sprawie

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - warunkowa przydatność
z wodociągu zlokalizowanego w miejscowości Oparzno
gmina Świdwin, powiat świdwiński**

**zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Oparzno i Łąkowo
(około 474 osób)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie informuje, że w badaniach wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości: Oparzno i Łąkowo w gminie Świdwin, powiat świdwiński, **stwierdzono przekroczenie wartości parametru chemicznego manganu.**

Powyższe przekroczenie może powodować zmiany cech organoleptycznych wody, ujemnie wpływać na barwę i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

W związku z powyższym:

1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Przedsiębiorstwo – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świdwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-300 Świdwin, zarządzające ww. wodociągiem zostało zobowiązane do podjęcia prac mających na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Świdwinie**