




ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ					
l.p.	pow. użytk. [m ²]	przeznaczenie pomieszczenia	l.p.	pow. użytk. [m ²]	przeznaczenie pomieszczenia
101	31,47	szatnia	118	16,01	łazienka
102	167,83	korytarz	119	81,43	sala wykładowa
103	58,77	kuchnia	120	18,43	sypialnia
104	48,66	pom. rekreacyjne	121	25,57	sypialnia
105	1,55	ześlizg	122	1,71	kantorek
106	22,79	sypialnia	123	21,98	sypialnia
107	1,63	ześlizg	124	1,54	kantorek
108	22,46	sypialnia	125	23,03	sypialnia
109	1,54	ześlizg	126	1,61	kantorek
110	20,67	sypialnia	127	22,05	sypialnia
111	1,56	ześlizg	128	26,80	sypialnia
112	12,68	biuro	129	23,53	sypialnia
113	13,16	pom. gospodarcze	130	26,37	sypialnia
114	16,92	biuro	131	35,07	szatnia
115	16,33	biuro	132	11,34	szatnia
116	22,23	biuro	133	17,38	natryski
117	10,88	kuchnia	134	15,61	wc

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH		
INDEKS	SYMBOL	TYP OPRAWY
A.1		ATOMIC LED 40W SD IP40 NS
A.2		ATOMIC LED 59W SD IP40 ZW
B.1		LED PANEL 36W SD IP40 DS UGR<19 CRI>90
B.2		LED PANEL 36W SD IP40 NS UGR<19 CRI>90
C.1		BS100 LED REGULOWANA ST1-39W/ST2-44W/ST3-47W/ST4-53W IP65
C.2		BS100 LED REGULOWANA ST1-45W/ST2-50W/ST3-53W/ST4-59W IP65
C.3		BS100 LED REGULOWANA ST1-25W/ST2-32W/ST3-36W/ST4-41W IP65
D.1		DOWNLIGHT COMPACT LED 30W IP44 NS
E.1		DOWNLIGHT LED 15W SD IP54 CRI90 UGR<19 (DS)
E.2		DOWNLIGHT LED 25W SD IP54 CRI90 UGR<19 (DS)
F.1		PANELED 38W IP40 3K
G.1		X-SIX SQ LED 20W IP20
AL		X-SIX 20W IP20
EW1		F65LED AT OPTICOM max 7,5W SE/SA 1H LTO IP65, PIKTOGRAM
EW2		INDICA LED DF20M AT SA 1H IP42 ZW
EW3		F65LED AT OPTICOM max 7,5W SE/SA 1H 2xLTO IP65, SIGN 1
EW4		F65LED AT OPTICOM max 7,5W SE/SA 1H 2xLTO IP65, SIGN 2
AW1		F65LED AT OPTICOM max 7,5W SE/SA 1H 2xLTO IP65
AW2		F65LED AT OPTICOM max 7,5W SE/SA 1H LTO IP65
AW3		F65LED AT OPTICOM max 7,5W SE/SA 1H 2xLTO IP65

- istniejąca oprawa LED bez zmian
- istniejąca oprawa halogenowa do wymiany ale bez zmiany położenia na oprawy E.1 i E.2 w pom. 103; 114; 115 i 116
- istniejąca oprawa świetłówkowa do wymiany ale bez zmiany położenia na oprawę C.2 w pom. 117
- istniejąca oprawa halogenowa do wymiany ale bez zmiany położenia na oprawy D.1 w pom. 133 i 134.

Rysunek:				
Przebudowa instalacji elektrycznej i instalacji teletechnicznej wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi w budynku administracyjno-garażowym nr 1		NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
TREŚĆ RYSUNKU		inż. Włodzisław Turza	OPL/0177/P00E/05	
		mgr inż. Arkadiusz Pietrzykowski	OPL/0847/PW0E/10	
INWESTOR		ELIN Arkadiusz Miszkiewicz ul. Przyjaźni 113, 47-225 Kędzierzyn-Koźle NIP 7491554905 tel. 77 403 61 02		
		DATA	NR RYS.	
		październik 2021	E-04	
RYSUNEK JEST CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI JAKIEKOLWIEK ZMIANY WYMAGAJĄ ZGODY PROJEKTANTA				