

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Skierniewicach

z dnia 18.09.2024 r.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu Mszadla

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Mszadli zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Mszadla, Wólka Krosnowska, Siciska, Wólka Podlesie stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne, tj. obecność bakterii grupy coli.

Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Woda warunkowo nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Skierniewicach**

Zastępca z up. Dorota Rosińska

/podpisano elektronicznie

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	15198.44304.34479
Nazwa dokumentu	KOMUNIKAT warunkowa przydatności Mszadla gr.coli. 2024docx.pdf
Tytuł dokumentu	KOMUNIKAT warunkowa przydatności Mszadla gr.coli. 2024docx
Sygnatura dokumentu	HŚ.9020.2.176.2024
Data dokumentu	18.09.2024
Skrót dokumentu	D9A43CAFA7D9829F589EBF8E533603ED1E8A5954
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	18.09.2024 13:54:39
Podpisane przez	Dorota Rosińska Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.124.8.8.

Data wydruku: 18.09.2024

Autor wydruku: Kornacka Anna (Starszy instruktor higieny)