

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres październik - grudzień 2024r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst. jedn. Dz. U. z 2024r., poz. 757), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach:

1. nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - nr HKL 08768/2024 z dnia 12.12.2024r.,
 - nr HKL 08769/2024 z dnia 12.12.2024r.,
2. kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - nr R/05291/04470/2024/A z dnia 5.12.2024r.,
 - nr R/05574/04731/2024/NA z dnia 23.12.2024r.,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu lokalnego Szpital Zachodni.**

Uzasadnienie

W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 2.12.2024r. (miejsce pobrania próbki – centralna sterylizatornia) zgodnie ze sprawozdaniem nr R/05291/04470/2024/A z dnia 5.12.2024r., stwierdzono przekroczenie parametru fizycznego: barwa.

W próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 9.12.2024r. (miejsce pobrania próbki – stacja uzdatniania wody) zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL 08768/2024 z dnia 12.12.2024r., stwierdzono przekroczenie parametru fizycznego: barwa i zapach. W toku postępowania wyjaśniającego zarządca wodociągu przedstawił wyniki badań wody pobranej w dniu 23.12.2024r. z ww. punktu – sprawozdanie nr R/05574/04731/2024/NA z dnia 23.12.2024r. zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczenia kwestionowanego parametrów fizycznego: zapach.

Nieznaczne przekroczenie parametru wskaźnikowego (barwa) nie wpłynęło na jakość wody, w związku z czym orzeczono jak w sentencji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane kontrolą wewnętrzną stwierdza, stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu lokalnego Szpital Zachodni w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim
mgr Halina Sankowska

Załączniki:

1. Sprawozdanie nr HKL 08768/2024 z dnia 12.12.2024r.,
2. Sprawozdanie nr HKL 08769/2024 z dnia 12.12.2024r.,
3. Sprawozdanie nr R/05291/04470/2024/A z dnia 5.12.2024r.,
4. Sprawozdanie nr R/05574/04731/2024/A z dnia 23.12.2024r.

Otrzymuje:

1. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II
ul. Daleka 11
05-825 Grodzisk Mazowiecki
2. Urząd Miasta i Gminy Grodzisk Maz.
ul. Kościuszki 12A
05-825 Grodzisk Maz.
3. a/a HKN