



Zn. spr.: ZG.270.2.2.2026

Niesulów, 02.07.2026 r.



W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy z dnia 01.07.2026 przesłane za pomocą portalu e-zamówienia informujemy:

### Odpowiedź nr 1

Organizacja dostaw, dobór tras przejazdu oraz uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień i zezwoleń wynikających z obowiązujących przepisów należą do obowiązków Wykonawcy realizującego roboty. W przypadku konieczności uzyskania zgód właściwego zarządcy drogi Wykonawca zobowiązany jest do ich pozyskania we własnym zakresie.

Istnieje możliwość dojazdu do planowanej inwestycji drogą leśną 02-05-0097 (zaznaczonej na mapie poglądowej załączonej do odpowiedzi za pomocą znaczników strzałki). Do wyżej wymienionej drogi możliwy jest dojazd drogami publicznymi bez ograniczeń tonażu.

W przypadku korzystania z drogi leśnej nr 02-05-0097 po zakończeniu inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu nawierzchni sprzed rozpoczęcia użytkowania.

### Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako rozwiązania równoważnego kamienia łamanego kwarcytowego o frakcji 70/140 mm lub 100/300 mm do umocnienia wlotu i wylotu przepustu, pod warunkiem spełnienia wymagań dokumentacji projektowej oraz STWiORB w zakresie trwałości, wytrzymałości i funkcjonalności umocnienia.

**Odpowiedź nr 3**

Należy stosować materiały zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz właściwych STWiORB. Materiał przeznaczony do miałowania nawierzchni powinien spełniać wymagania odpowiednich STWiORB oraz zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

**Odpowiedź nr 4**

Zamawiający wyjaśnia, że materiał pozyskany z wykopów należy traktować wyłącznie jako materiał uzupełniający. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kalkulacji ofertowej zapewnienie pełnej ilości materiału niezbędnego do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWiORB, niezależnie od ilości materiału możliwego do pozyskania z wykopów i jego przydatności do wbudowania.

Z poważaniem,

**Załączniki:**

1. Mapa pogładowa