



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim

HK.9020.317.2025

Krosno Odrzańskie, dnia 2025-10-29


KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 października 2025 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Grabinie, zaopatrującego w wodę miejscowość Grabin (Gm. Bytnica).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej w dniu 23 października 2025 r. z wodociągu publicznego w Grabinie stwierdził, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym w zakresie badanych wskaźników spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Jednocześnie w dalszym ciągu jakość wody nie spełnia wymagań określonych w obowiązujących przepisach ze względu na przekroczenie dopuszczalnej zawartości żelaza i podwyższonej mętności. W związku z powyższym stwierdzona została warunkowa przydatność wody do spożycia.

Przekroczenie wyżej wymienionych parametrów nie ma negatywnego wpływu na zdrowie mieszkańców, może natomiast pogorszyć właściwości organoleptyczne wody. Może powodować również rdzawe lub brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania itp. Poprawa jakości wody uzależniona jest od skuteczności wdrożonych działań naprawczych.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.



Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krośnie Odrzańskim
[Signature]
mgr Krystyna Piekiewicz



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie Odrzańskim
ul. Nadodrzańska 24
66-600 Krosno Odrzańskie
+48 68 414 80 60
psse.krosnoodrzańskie@sanepid.gov.pl