



KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni

z dnia 23 września 2026 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Strefie zaopatrzenia **Marzenin gm. Września** tj. mieszkańców miejscowości **Gulczewko, Gulczewo, Kawęczyn, Marzenin, Noskowo, Radomice, Sokołowo (ul. Bitwy pod Sokołowem nr 8-11), Strzyżewo.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni, na podstawie wyników przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, że w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi stwierdzono obecność **bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100ml i enterokoków jelitowych w ilości 2 jtk/100 ml.**

Stwierdzony wynik stanowi naruszenie wartości parametrycznych określonych dla bakterii grupy coli oraz enterokoków jelitowych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748), które wynoszą 0 jtk/100 ml.

Bakterie grupy coli to mikroorganizmy wskaźnikowe. Same bakterie grupy coli nie stanowią bezpośredniego, poważnego zagrożenia epidemiologicznego. Stwierdzenie bakterii grupy coli w wodzie może wskazywać na nieskuteczną dezynfekcję wody lub jej wtórne zanieczyszczenie i są sygnałem do podjęcia działań naprawczych.

Enterokoki są wskaźnikiem zanieczyszczenia fekalnego. Ich obecność może wskazywać na możliwość występowania także innych drobnoustrojów chorobotwórczych. Potencjalne skutki zdrowotne to przede wszystkim zakażenia przewodu pokarmowego – biegunka, bóle brzucha, nudności i wymioty.


Wykorzystywanie wody zanieczyszczonej bakteriami grupy coli i enterokokami jelitowymi do picia lub do przygotowywania posiłków, może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób z niej korzystających.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni stwierdza

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Wody nie należy wykorzystywać do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze (tj. do picia, przygotowania posiłków, potraw, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli).

Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych i celów sanitarnych (tj. WC).



Podmiot odpowiedzialny za jakość wody prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody zgodnej z wymaganiami ww. rozporządzenia i jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia.

Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Lidia Anielska
Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny we Wrześni

/dokument podpisany elektronicznie/