



NHŚ.9051.90.2.2026  
Inowrocław, 6 lipca 2026 r.

**KOMUNIKAT nr 18/2026**

**Dotyczy wodociągu Piecki gm. Kruszwica  
zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia mieszkańców miejscowości:  
Piaski, Maszenice, Tarnówko, Wróble, Wola Wapowska, Tarnowo, Skotniki, Popowo,  
Piecki, Papros, Ostrowo, Orpikowo, Janocin, Bródzki, Bachorce, Zaborowo.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu informuje, że w badaniach jakości wody, pobranej dnia 22 czerwca 2026 r. z wodociągu Piecki, gm. Kruszwica z punktu:

Piecki, Stacja Uzdatniania Wody, kran na hali  
- żelazo: 249 µg/l (*wymagana wartość parametryczna: do 200 µg/l*)

stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną dla parametru żelaza, co jest niezgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 część C tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2026 r. poz. 748).

Zmiany te mogą ujemnie wpływać na wygląd i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z powyższym woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

**Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.**

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Inowrocławiu  
Miroslawa Kilińska  
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego  
i Profilaktyki Zdrowotnej

/dokument podpisany elektronicznie/

