

WYKAZ KOTŁOWNI OPALANYCH OLEJEM OPAŁOWYM LEKKIM

Lp.	Jednostka/adres	Typ kotła c.o. dane techniczne	uwagi	Osoba do kontaktu
1.	2426 US w Rudzie Śląskiej, ul. Kokotek 6, 41-700 da Śląska	Viadrus G 300-189kW (nieczynny), Zaegel Held Gemma GP - numer seryjny: 190324 Rapido F 200/7/NT - 2 szt. - charakter produkowanego ciepła: co, - rodzaj komory spalania: zamknięta, - sposób podania palnika: palnik nadmuchowy, - wentylacja: TAK – grawitacyjna, - klasa kotła: b.d., - moc kotła: 189 kW, 193 kW, 135 kW, - rok produkcji: Viadrus – 2008, Zaegel – 2004, - pomy: Grubndfoss Magna 1 65-120 F, LFP 65 Pot 120A, Grubndfoss UPE D 40-120, Grubndfoss UPE D 50-60, Grubndfoss UPE D 40-60 /4F, - naczynie przeponowe: Reflex N300, Reflex E600, - zawory bezpieczeństwa: SYR 1915/3 bar-3 szt., - czujniki: czujniki poziomu wody SYR – 2szt., - filtry: DN 65, DN 100, - reduktor ciśnienia: Herz ¾", - sterownik: MSC System 2000		Mariola Dynek 32/ 342 05 06
2.	332000 Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Rybniku, ul. Kłokocińska 51, 44-200 Rybnik	Kocioł Scheer SH 150 x2 szt. - nr seryjny: 9211115 - tabliczka zastępcza, 3211110 - tabliczka zastępcza, - moc kotła: 260 kW każdy, - rodzaj komory spalania: zamknięta,		Ewa Gorol 32/ 439 01 00 Alina Reclik 32/ 439 01 15

		- charakter produkowanego ciepła: co-cwu*, - klasa kotła: brak informacji, - wentylacja: TAK, - sposób podawania paliwa: olej opałowy, - rok produkcji: 1993, - rok instalacji: 2012, - wymiennik ciepła: Kospel - naczynie przeponowe wzbiornicze: Reflex N200 x 2 szt., nr. seryjny: 18 T 0121 90059, - zawór bezpieczeństwa: 4 szt., - zawór bezpieczeństwa: automatyczne zabezpieczenie urządzenia wyłączające kocioł przy braku wody (2szt.), - pompa obiegowa: 2 szt., - sterownik kotła: 2 szt. na kotle, - sterownik kotłowni: sterownik na ścianie kotłowni.		Wiktor Włodarzek 32/ 439 00 18
--	--	---	--	---