



**KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO w Częstochowie  
z dnia 06.06.2025 r. godz. 15:00  
skierowany do konsumentów wody wodociągowej  
przy ulicy Worcella 48 w Częstochowie**

Częstochowa, dnia 06.06.2025 r.

**Komunikat  
dla odbiorców wody przy ulicy Worcella 48 w Częstochowie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie informuje, iż w dniu 05.06.2025 r. zostały pobrane przez Centralne Laboratorium PWiK w Częstochowie cztery próbki wody do badań laboratoryjnych z instalacji wodociągowej przy ulicy Worcella 48 w Częstochowie. W dwóch próbkach stwierdzono nieznaczne przekroczenie mikrobiologiczne - obecność bakterii grupy coli w ilości - 2 NPL/100 ml oraz 6 NPL/100 ml (norma 0 jtk).

**W stanie obecnym woda nadaje się warunkowo do spożycia po przygotowaniu.**

Wskazane jest używanie wody konfekcjonowanej dla niemowląt, małych dzieci i kobiet w ciąży.

Komunikat z dnia 05.06.2025 r., jest nieaktualny.

**Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego Inspektora  
Sanitarnego  
w Częstochowie**

*Nita Anna*