



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie

PSK.9020.79.4.2026
Brzozów, 09.07.2026

Komunikat dla odbiorców wody z wodociągu zaopatrującego Madina Kebab w Starej Wsi 690

Dotyczy: niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego Madina Kebab w Starej Wsi 690 stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 9 jtk/100ml. Nie stwierdzono bakterii *Escherichia coli* i enterokoków jelitowych. Przy stwierdzonym przekroczeniu woda może być warunkowo dopuszczona do spożycia po uprzednim przegotowaniu. Przegotowania wymaga również woda służąca do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń.

Właściciela obiektu zobowiązano do podjęcia działań mających na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2 min.



Agata Karamus
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Brzozowie
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie
ul. Moniuszki 17 | 36-200 Brzozów
+48 13 43 414 59
adres e-mail: psse.brzozow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-66678-13218-HAJGC-32