


Mocowanie zbiornika na płycie fundamentowej



Pojemność zbiornika w litrach	Pojemność zbiornika w kilogramach	Ciężar zbiornika w kilogramach	A w mm	B w mm	C w mm	D w mm	E w mm	F w mm	G w mm	H w mm
4850	2100	955	2000+/-10	4405	2800	800	1500	1600	1400	1250

V- beton klasy B-15
W- podsypka (piasek, żwir)

X₁- 20 cm
X₂- 20 cm

pręty Ø 6 mm
co 20 mm

Inwestor:

Nadleśnictwo Myszyńiec,
Zawodzie 3, 07-430 Myszyńiec

Rysunek nr 5

SKALA B/S

Obiekt: Podziemna i wew. inst. gaz. na gaz płynny z pojed. zb. o poj. 4,85m³

Adres inwestycji: Zawodzie 1, 07-430 Myszyńiec, dz. geod. nr 3001/4

Nazwa rysunku: Mocowanie zbiornika na płycie fundamentowej

Opracował:

mgr inż. Tomasz Tymiński
- projektant

Podpis

Nr uprawnień:

MAZ/0266/PWOS/10
- spec. inst. sanit.

Data opracowania

I iniec. 2022 rok