



Dn	D1
mm	mm
15,20,25	54
32	76
40	83
50	102
65	114

#### OZNACZENIA:

1. Przewód gazowy stalowy
2. Tuleja ochronna stalowa
3. Masa bitumiczna lub pianka PUR
4. Pakiety nasyczone smołą
5. Obróbka murarska otworu
6. Ściana zewnętrzna budynku

#### UWAGA:

Przed doszczelnieniem tulei stalowej instalację gazową należy zabezpieczyć antykorozyjnie  
Spawy instalacji wewnątrz tulei niedopuszczalne.

Inwestor: Nadleśnictwo Myszyniec, Zawodzie 3, 07-430 Myszyniec		Rysunek nr 4
		SKALA B/S
Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku administracyjnego		
Adres inwestycji: Zawodzie, 07-430 Myszyniec, dz. geod. nr 3002/1		
Nazwa rysunku: Tuleja ochronna		
Opracował:	Podpis	Nr uprawnień:
mgr inż. Tomasz Tyminiński - projektant		MAZ/0266/PWOS/10 - spec. inst. sanit.
Data opracowania	Lipiec 2022 rok	