



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MILICZU

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W MILICZU

ul. Armii Krajowej 5, 56-300 Milicz, e-mail: psse.milicz@sanepid.gov.pl

tel. 71 38 40 200 REGON: 930963550 NIP: 916-11-90-507

Milicz, data zgodna z podpisem elektronicznym

HK.9020.1.121.2025.IP

**KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO W MILICZU**

**w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu Kuźnica Czeszycka w miejscowości: Kuźnica Czeszycka**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miliczu informuje, że w badaniach wody z wodociągu Kuźnica Czeszycka zaopatrującego miejscowość: Kuźnica Czeszycka w gminie Krośnice, powiat milicki, stwierdzono podwyższoną wartość parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.



Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z up. PPIS w Miliczu

Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej