



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu

SHK.9020.1.19.2026

Zwoleń, 16 września 2026 r.

Zakład Usług Komunalnych
ul. Bogusza 19
26-700 Zwoleń

Dotyczy: KOMUNIKAT NR 5.2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu informuje, iż **woda pochodząca z wodociągu publicznego w Zwoleniu, ul. Bogusza jest niezgodna z wartością parametryczną fizykochemicznych parametrów wskaźnikowych.**

Na podstawie sprawozdania z badań nr 2.1340 z dnia 28.08.2026 r. stwierdzono, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametrów: żelaza 624 µg/l (wartość parametryczna 200 µg/l) oraz jonu amonowego 0,52 mg/l (wartość parametryczna 0,5 mg/l).

Przekroczenia te mogą powodować pogorszenie wyglądu i smaku wody jednak nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych. Obecnie trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Wodociąg zaopatruje ok. 900 osób i produkuje ok. 238 m³ wody/dobę.



Z wyrazami szacunku

Monika Makowiecka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zwoleniu

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zwoleniu
ul. Bogusza 37 | 26-700 Zwoleń
+48 676 23 12
sekretariat.psse.zwolen@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-20691-86209-JWRAJ-21

Informacje dotyczące jakości wody do spożycia są dostępne na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zwoleniu pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-zwolen> oraz numerem telefonu: 48 676 23 12.