Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Przemyślu

PSK.9020.38.5.2026
Przemyśl, 02.11.2026r.

KOMUNIKAT Nr 9/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z inspekcji nr 030/01/036/26 z dnia 28.10.2026r. próbki wody pobranej w punkcie zgodności zlokalizowanym w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ruszelczycach 59A, 37-755 Krzywcza, informuje, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) z uwagi na przekroczenie wartości parametrycznej parametru fizykochemicznego: **sód** w ilości: 214 mg/l, dopuszczalna wartość parametryczna: 200 mg/l

Stwierdzona niezgodność nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Przy stężeniach powyżej 200 mg/l sód może wpływać na smak wody pitnej.

Woda nadaje się do picia, przygotowywania posiłków, mycia oraz celów spożywczych i gospodarczych.

Zarządca wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.

Komunikat dotyczy Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ruszelczycach 59A.



Z wyrazami szacunku

Barbara Honicka
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Przemyślu
(podpisano elektronicznie)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu
ul. Mariacka 4 | 37-700 Przemyśl
+48 16 670 76 91
adres e-mail: psse.przemysl@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-39439-51371-IJVJU-22