



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy

KOMUNIKAT NR 1 z dnia 23.10.2026 r.

O BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA MIESZKAŃCÓW ZAWADKI BRZOSTECKIEJ

produkowanej przez urządzenie wodociągowe w Zawadce Brzosteckiej (gmina Brzostek, powiat dębicki).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 21.10.2026 r. (data wpływu do PSSE: 23.10.2026 r.) w ramach kontroli wewnętrznej w punkcie zgodności tj.: budynek mieszkalny Zawadka Brzosteka 53B (sprawozdanie z badań nr LJ/7505/2026 – sprawozdanie cząstkowe z dnia 23.10.2026 r.) stwierdził, że woda nie spełnia wymagań mikrobiologicznych ze względu na obecność **bakterii grupy coli w ilości 83 NPL/100ml**. Dopuszczalna wartość parametryczna wynosi 0 NPL/100 ml, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r., poz. 748). W zbadanej próbce wody nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków jelitowych. W dniu 23.10.2026 r. została wydana decyzja administracyjna znak PSK.9020.16.7.2026 o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Obecność bakterii grupy coli w wodzie świadczy o jej zanieczyszczeniu mikrobiologicznym i stwarza zagrożenie dla zdrowia. Spożycie takiej wody może powodować m.in. dolegliwości żołądkowo-jelitowe, biegunkę, bóle brzucha, nudności i wymioty. Szczególnej ostrożności wymagają dzieci, osoby starsze oraz osoby z obniżoną odpornością.

W związku z powyższym:

- woda z kranu nie może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
- woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
- woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
- woda może być stosowana wyłącznie do spłukiwania toalet.



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy
ul. Parkowa 2 | 39-200 Dębica
+48 14 680 93 70
adres e-mail: psse.debica@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-63363-62874-TBTTR-26

Spółka Wodna w Zawadce Brzosteckiej, 39-230 Zawadka Brzostocka 25 będąca administratorem wodociągu została zobowiązana do podjęcia działań naprawczych celem przywrócenia jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748) oraz zapewnienia zastępczego źródła wody.

Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy w tej sprawie.

Barbara Więcek
p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W DĘBICY
(podpisano elektronicznie)