Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

Pyrzyce, 18.11.2026 r.
NHK.9022.170.2026

KOMUNIKAT Nr 37/2026

o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi
pochodzącej ze strefy zaopatrzenia w wodę (wodociąg) Babin
gm. Bielice, pow. pyrzycki
zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Babin, Parsów, Chabowo, Chabówko, Babinek, Będgoszcz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach informuje, że wyniki badania laboratoryjnego próbek wody pobranej ze strefy zaopatrzenia w wodę Babin (wodociąg Babin) wykazały przekroczenie parametru: bakterie grupy coli w ilości 17 jtk/100 ml wody, przy wymaganiach 0 jtk /100 ml.

WODA NADAJE SIĘ TYLKO DO SPŁUKIWANIA TOALET



Dostawca wody tj. „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o. o., ul. I-ej Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów został zobowiązany do podjęcia skutecznych działań naprawczych oraz zapewnienia zastępczego źródła wody do czasu uzyskania jej prawidłowej jakości.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Iga Sindrewicz
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pyrzycach
ul. Młodych Techników 5a | 74-200 Pyrzyce
+48 915703428
adres e-mail: psse.pyrzyce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-37389-50429-WIUTD-22