



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie

Kwidzyn, 31.03.2026 r.

OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU CZARNE GÓRNE ZA ROK 2025 NR 28/HK/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu wyników badań wody z wodociągu sieciowego Czarne Górne wykonanych w przeciągu 2025 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie warunkowo odpowiadała wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei przy ul. Kwidzyńskiej 27.

W ocenianym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie weryfikował wywiązywanie się Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei z realizacji wymagań badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz terminowego przekazywania sprawozdań.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei oraz kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w roku 2025 pobrano łącznie **89** prób wody uzdatnionej (w punktach zgodności oraz wody podawanej do sieci), z czego 36 prób nie odpowiadało wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

W roku 2025 jakość wody uległa pogorszeniu w wyniku awarii urządzeń uzdatniających na Stacji Uzdatniania Wody w Czarnym Górnym. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie wydał decyzję warunkowo dopuszczającą wodę do spożycia przez ludzi ze względu na przekroczenia żelaza, manganu, mętności oraz nakazał doprowadzenie jej jakości do obowiązujących norm.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie weryfikował wywiązywanie się Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei z realizacji badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz nakazami decyzji, a także terminowego przekazywania sprawozdań.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei oraz kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w roku 2025 pobrano łącznie **89** prób wody uzdatnionej (w punktach zgodności oraz wody podawanej do sieci), z czego 36 prób nie odpowiadało wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

Z uwagi prowadzone na dzień 31.12.2025 r. postępowanie administracyjne dotyczące przekroczenia manganu, żelaza i mętności **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie stwierdził za rok 2025 warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu sieciowego Czarne Górne.**

Anna Kak
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kwidzynie
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kwidzynie
ul. Chopina 40, 82-500 Kwidzyn
+48 55 279 38 15
adres e-mail: psse.kwidzyn@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-25004-48195-BEJFF-22