



Wejherowo, dnia 28.02.2025r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPETOR SANITARNY
W WEJHEROWIE**

HŚ.9022.1.93.2025.AJ

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 38/25
Dotyczy wodociągu publicznego Lubiatowo**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024r., poz. 416) oraz § 4, § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu poniższych sprawozdań z urzędowych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazanych przez administratora wodociągu i po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby
05.02.2024	144/2024*	Kopalino, ul. Bursztynowa 43**
25.03.2024	LBSK.100.2024	Kopalino, ul. Bursztynowa 43**
10.04.2024	536/2024*	Lubiatowo, ul. Bałtycka 11**
16.04.2024	561/2024*	Lubiatowo, ul. Bałtycka 11**
06.06.2024	903/2024*	Kopalino, SUW
13.06.2024	923/2024*	Kopalino, SUW
01.07.2024	LBSK.260.2024	Kopalino, ul. Bursztynowa 43**
09.09.2024	1469/2024*	Kopalino, ul. Bursztynowa 43**
05.11.2024	1926/2024*	Lubiatowo, ul. Bałtycka 11**
05.11.2024	2047/2024*	Kopalino, woda surowa

*Kontrola wewnętrzna

**Punkt zgodności zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

stwierdza:

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lubiatowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3

e-Doręczenia: AE:PL-68269-21444-JEWSW-24

tel. (58) 677-79-01, fax (58) 677-79-03, e-mail psse.wejherowo@sanepid.gov.pl

Strona/Stron: 1/2

UZASADNIENIE

W okresie 05.02.2024r. – 05.11.2024r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie, dokonano poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lubiatowo zaopatrującego miejscowości Kopalino, Lubiatowo, Jackowo.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, *Escherichia coli* w 100 ml wody, liczbę enterokoków w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C w 1 ml wody, natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sól, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, miedź, ołów, magnez, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, Σ WWA, benzen, 1,2-dichloroetan, twardość, chlorek winylu, bromiany, akryloamid, epichlorohydrynę, Σ THM, pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosforoorganiczne, Σ pestycydów chloroorganicznych, Σ pestycydów fosforoorganicznych. W zakresie parametrów promieniotwórczych oznaczono: Ra-226, Ra-228.

W próbce wody pobranej w dniu 10.04.2024r. stwierdzono ponadnormatywną obecność związków żelaza. Powtórne badania wody nie potwierdziły przekroczeń ww. parametru.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Lubiatowo.

Jakość wody dostarczanej mieszkańcom z wodociągu publicznego Lubiatowo odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

*Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wejherowie*

*Barbara Hewelt
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Choczewo
84-210 Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17
2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie
84-210 Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 77
3. a/a