



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie

Kwidzyn, 31.03.2026 r.

OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU WANDOWO
ZA ROK 2025
NR 30/HK/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu wyników badań wody z wodociągu sieciowego Wandowo wykonanych w przeciągu 2025 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei przy ul. Kwidzyńskiej 27.

W ocenianym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie weryfikował wywiązywanie się Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei realizacji badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz terminowego przekazywania sprawozdań.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei oraz kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w roku 2025 pobrano łącznie 10 prób wody uzdatnionej (w punktach zgodności oraz wody podawanej do sieci), z czego 1 próba nie odpowiadała wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu, ze względu na przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h:

- wartość oznaczona - >300 [jtk/1ml];
- wartość zalecana - „bez nieprawidłowych zmian”, zalecana liczba bakterii w 22°C - 200 jtk/1ml w kranie u konsumenta;

Zakład Gospodarki Komunalnej niezwłocznie podjął działania, które poskutkowały doprowadzeniem przekroczonego parametru do wartości zgodnej z obowiązującymi normami.

Wartość i czas trwania przekroczenia nie miały negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów.

Jakość wody nie stanowiła zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Wandowo.

Anna Kak
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kwidzynie
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Kwidzynie
ul. Chopina 40, 82-500 Kwidzyn
+48 55 279 38 15
adres e-mail: psse.kwidzyn@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-25004-48195-BEJFF-22