Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

N.HŚ.5211.5.16.2026
Toruń, dnia 13 października 2026 r.


KOMUNIKAT Nr 38
o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy obiektu: **Szkoła Podstawowa w Zelgnie, gm. Chełmża**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w budynku Szkoły Podstawowej w Zelgnie, gm. Chełmża, ze strefy zaopatrzenia Wodociągu Dziemiony gm. Chełmża, powiat toruński, wykazały obecność w wodzie przekroczenia parametru bakterii grupy coli w liczbie 1jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 0 jtk/100 ml.

WODA NADAJE SIĘ DO PICIA, WYTWARZANIA I PRZYGOTOWANIA ŻYWNOŚCI POD WARUNKIEM JEJ PRZEGOTOWANIA – NALEŻY GOTOWAĆ MINIMUM 2 MINUTY.

UWAGA! Wodę należy przegotowywać również:
– dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym, ze znacznie obniżoną odpornością (np. po transplantacjach, chemioterapii, chorym na AIDS) – do mycia zębów, mycia naczyń;
– noworodkom i niemowlętom – do kąpieli.



Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W TORUNIU
Paweł LISEWSKI

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu
ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń
+48 56 622 50 29, 56 622 33 12, 56 658 62 41
adres e-mail: sekretariat.psse.torun@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-50502-46923-WVAAT-27